

桜井市水道事業指定材料一覧表

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
鑄 鉄 管			
水道用ダクタイル鑄鉄管		G X形 φ75～φ400 1種・S種 ※使用状況に応じて1種を採用する。	G X形 日本水道協会規格品(JWWA G 120) 内面エポキシ樹脂粉体塗装
		N S形 φ75～φ600 1種	N S形 日本水道協会規格品(JWWA G 113) 内面エポキシ樹脂粉体塗装
推進工法用ダクタイル鑄鉄管		承認願い提出	
水道用ダクタイル鑄鉄異形管		G X形 φ75～φ400 ※G X形短管1号・2号・栓については承認願い提出	G X形(接合部品を含む) 日本水道協会規格品(JWWA G 121)
		N S形 φ75～φ600	N S形 日本水道協会規格品(JWWA G 114)
		K形 φ75～φ600	K形 日本工業規格品(JIS G 5526)
鋼 管			
配管用ステンレス鋼管 配管用ステンレス鋼管継手		承認願い提出	日本工業規格(JIS G 3459) SUS304 Sch20S
鑄鉄管接合部品			
特殊押輪 K形	大成機工(株)	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	ゴム輪 SBR 日本工業規格品(JIS G 5526・5527)
		特殊押輪ロングワイドZ(TN-30Z)	芯出ゴム輪・T頭ボルトナット
		特殊割押輪ワイド(TN-35W)	T頭ロングボルト・ダブルナット
	コスモ工機(株)	離脱防止押輪ワイド型(CMB-K・-S)	ゴム輪 SBR 日本工業規格品(JIS G 5526・5527)
		離脱防止押輪スーパーホールド(CMH-Z)	芯出ゴム輪・T頭ボルトナット
		二つ割離脱防止押輪(CMB-2LB)	T頭ロングボルト・ダブルナット
離脱防止割押輪 N S形	大成機工(株) コスモ工機(株)	継輪用特殊割押輪(TK-99) 二つ割離脱防止押輪(CMNS-2)	
水道配管用ポリエチレン管			
水道配管用ポリエチレン管(HPPE) 及び融着継手		承認願い提出 φ75～φ150まで	

名 称	会 社 名	商 品 名	備 考
弁・栓			
水道用ソトシル仕切弁	両フランジ形	RFフランジ形 φ50～φ500 内ねじ式 キャップ式(50) 右回り開き 0.75Mpa	日本水道協会規格品(JWWA B 120)
	NS形	NS形(両受・受挿) φ75～φ400 内ねじ式 キャップ式(50) 右回り開き 0.75Mpa	日本水道協会規格品・準拠品(JWWA B 120)
	GX形	GX形(両受・受挿) φ75～φ400 内ねじ式 キャップ式(50) 右回り開き 0.75Mpa	日本水道協会規格品・準拠品(JWWA B 120) 受挿については日本ダクタイル鉄管協会規格品 (JDDPA G1049-2011)
	HPPE用	承認願ひ提出	
水道用バタフライ弁		承認願ひ提出	日本水道協会規格品(JWWA B 138)
水道用空気弁		承認願ひ提出 φ25・φ75	日本水道協会規格品(JWWA B 137) 及び日本水道協会準拠品
水道用地下式消火栓		単口φ75 0.75Mpa RFフランジ キャップ(50) 浅埋型	承認願ひ提出
水道用補修弁		レバー式ボール弁 H=100/150 φ75 0.75Mpa	日本水道協会規格品(JWWA B 126)
不 断 水			
割T字管	大成機工(株)	耐震型ヤ/T字管II型(TII-07,-12) 耐震型ヤ/T字管K型(TN-14K) ヤ/T字管V型(TN-65VS石綿,鋼管用) ヤ/T字管F型(TN-65F石綿,鋼管,鋳鉄用)※消火栓設置時のみ	承認願ひ提出
	コスモ工機(株)	コスモ耐震型ロックバルブ(RLKVKS) 割T字管B型(BCP-P鋳,BV-P鋼,BAP-P石)※消火栓設置時のみ	
遮断弁	大成機工(株)	ヤノストップ(TV-210,TV-210S)	承認願ひ提出
	(株)水研	エスゲート	
	コスモ工機(株)	プラグ3型	
その他(異種管継手・伸縮継手等)		承認願ひ提出	

※承認願ひ提出の記述がある箇所については、担当職員と現場条件等を考慮し使用部材について協議を行うこと。