

チェックリスト

定期訓練時には、次の項目を必ずチェックしてください

可搬ポンプ関係

- ポンプ燃料タンク内ガソリンの定期的な交換（6ヶ月に1回）
- 携行缶燃料（ガソリン）の定期的な交換（6ヶ月に1回）
- 2サイクルオイル量の点検
- 真空ポンプストレーナの清掃（特に土砂、藻のある場所で使用後）
- 吸水ストレーナの清掃（特に藻のある場所で使用後）

重要です！



無線機

- 充電
- 使用チャンネルの確認

その他

- ホースの穴あき、水漏れ



事務局にご連絡を！

しっかりチェック！

ヨシ！！



問い合わせ先

桜井市消防団事務局（桜井市危機管理課）

0744-42-9110