

(別紙1) 施設別既存照明機器詳細表

桜井市立桜井小学校

番号	階数	部屋名	既存機器詳細						LED化内容			
			照明器具	器具外寸&型番	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号
1	1F	玄関 外	Φ150mm ダウンライト 防滴タイプ		1	6	6			6	器具交換	32
2		職員室	HF32W2灯式埋込型		2	21	42		●	42	ランプ交換	5
3		書庫室	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
4		校長室	□600mm スクエアライト FHP-45EX×3本	FHR-53320-PN9	3	6	18			18	ランプ交換	15
5			ブラケット 20W×1本		1	1	1			1	ランプ交換	3
6		印刷室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4
7		職員用女子トイレ	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
8			トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3
9			Φ100mmダウンライト		1	3	3	LED済				
10		職員用男子トイレ	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
11			トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	1	1			1	ランプ交換	3
12			Φ100mmダウンライト		1	1	1	LED済				
13		会議室	HF32W2灯式埋込型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5
14		湯沸室	HF32W2灯式逆富土型		2	1	2			2	ランプ交換	4
15			ブラケット 20W×1本 プルススイッチ付き		1	1	1			1	ランプ交換	3
16		放送室	HF32W2灯式埋込型		2	3	6			6	ランプ交換	4
17		倉庫	HF32W2灯式逆富土型		2	1	2			2	ランプ交換	4
18		保健室	HF32W2灯式埋込型		2	9	18			18	ランプ交換	4
19			20W2灯式逆富土型		2	1	2			2	ランプ交換	3
20			E-26 60W電球 電球色		1	1	1			1	ランプ交換	17
21		男子更衣室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4
22			Φ100mmダウンライト		1	1	1	LED済				
23			E-26 60W電球 電球色		1	1	1			1	ランプ交換	17
24			電球型蛍光灯	EFA10/EX/R	1	2	2			2	ランプ交換	18
25		女子更衣室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4
26			Φ100mmダウンライト		1	1	1	LED済				
27			E-26 60W電球 電球色		1	1	1			1	ランプ交換	17
28			電球型蛍光灯	EFA10/EX/R	1	2	2			2	ランプ交換	18
29		図書室	HF32W2灯式埋込型		2	18	36			36	ランプ交換	5
30			HF32W2灯式トラフ型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
31	児童昇降口	HF32W1灯式コンパクト型		1	9	9			9	ランプ交換	4	
32	さくら5	HF32W2灯式逆富土型		2	4	8		●	8	ランプ交換	5	
33	さくら4	HF32W2灯式逆富土型		2	4	8		●	8	ランプ交換	5	
34		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
35	さくら3	HF32W2灯式逆富土型		2	8	16		●	16	ランプ交換	5	
36	多目的トイレ	20W2灯式逆富土型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
37		サークルライト 型番不明 FCL-30		2	1	2			2	ランプ交換	8	
38	配膳室	HF32W2灯式逆富土型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
39	かがやき教室	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
40		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
41	男子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
42		Φ100mmダウンライト		1	3	3	LED済					
43		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
44	女子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
45		Φ100mmダウンライト		1	6	6	LED済					
46		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
47	教材室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
48	1-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
49		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
50	生活科室	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
51		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
52	手洗い所	HF32W1灯式埋込型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
53	2-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
54		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
55	さくら1	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6		●	6	ランプ交換	5	
56	さくら2	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6		●	6	ランプ交換	5	
57	廊下	HF32W1灯式トラフ型両笠付		1	40	40			40	ランプ交換	4	
58		HF32W1灯式埋込型		1	9	9			9	ランプ交換	4	
59		HF32W1灯式コンパクト型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
60	体育館側外壁面	壁面直付け半球形ブラケット E17電球 10W 電球色		1	2	2			2	ランプ交換	18	
61	2F	図工室	HF32W2灯式逆富土型		2	15	30		●	30	ランプ交換	5
62		準備室	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
63	理科室	HF32W2灯式逆富土型		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
64		準備室	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
65	倉庫2	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
66	コンピューター教室	HF32W2灯式埋込型ルーバー付き		2	15	30		●	30	ランプ交換	5	
67	倉庫1	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
68	男子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
69		Φ100mmダウンライト		1	3	3	LED済					
70		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
71	女子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
72		Φ100mmダウンライト		1	6	6	LED済					
73		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
74	教材室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
75	学習室	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
76		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
77	3-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
78		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
79	手洗い所	HF32W1灯式埋込型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
80	4-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
81		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
82	学習室2	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
83		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
84	廊下	HF32W1灯式トラフ型両笠付		1	24	24			24	ランプ交換	4	
85	3F	音楽室	HF32W2灯式埋込型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5
86		準備室	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
87	家庭科室	HF32W2灯式逆富土型		2	11	22		●	22	ランプ交換	5	
88		準備室	HF32W2灯式逆富土型		2	3	6			6	ランプ交換	4
89	視聴覚室	HF32W2灯式埋込型ルーバー付き		2	20	40		●	40	ランプ交換	5	
90	男子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
91		Φ100mmダウンライト		1	3	3	LED済					
92		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
93	女子トイレ (人感センサー付き)	HF32W1灯式逆富土型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
94		Φ100mmダウンライト		1	6	6	LED済					
95		トイレ用ブラケット 20W×1本	東芝製) FB2400E	1	2	2			2	ランプ交換	3	
96	教材室	HF32W2灯式逆富土型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
97	英語ルーム	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
98		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
99	5-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
100		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
101	手洗い所	HF32W1灯式埋込型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
102	6-1組	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
103		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
104	児童会室	HF32W2灯式逆富土型		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
105		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
106	廊下	HF32W1灯式トラフ型両笠付		1	23	23			23	ランプ交換	4	
107	階段A (玄関側)	IF	Φ100mmダウンライト		1	2	LED済					
108		2F	Φ100mmダウンライト		1	2	LED済					
109		壁側	20W 1灯式ブラケット		1	1	1		1	ランプ交換	3	
110		2F-3F壁側	20W 1灯式ブラケット		1	1	1		1	ランプ交換	3	
111		3F	HF32W1灯式コンパクト型		1	1	1		1	ランプ交換	4	
112		壁側	20W 1灯式ブラケット		1	1	1		1	ランプ交換	3	
113	階段B (児童昇降口横)	1F	HF32W1灯式埋込型		1	3	3		3	ランプ交換	4	
114			HF32W1灯式逆富土型		1	1	1		1	ランプ交換	4	
115		1F-2F踊り場	HF32W1灯式逆富土型		1	1	1		1	ランプ交換	4	
116		2F-3F踊り場	HF32W1灯式逆富土型		1	1	1		1	ランプ交換	4	

117	プール	男子更衣室	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2		2	ランプ交換	4	
118		女子更衣室	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2		2	ランプ交換	4	
119		階段	Φ100mmダウンライト		1	1	LED済					
120		男子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	1	1		1	ランプ交換	4	
121			Φ100mmダウンライト		1	1	LED済					
122		女子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2		2	ランプ交換	4	
123			Φ100mmダウンライト		1	1	LED済					
124		多目的トイレ	Φ100mmダウンライト		1	2	LED済					
125		器具庫	HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	2	2		2	ランプ交換	4	
126		機械室	HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	3	3		3	ランプ交換	4	
127		倉庫	HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	2	2		2	ランプ交換	4	
128		体育館	玄関ホール	□600mm スクエアライト FHP-45EN×4本		4	4	16		16	ランプ交換	15
129			玄関外天井	天井直付け半球ブラケット E26 EFD16EL/13-Z		1	5	5		5	ランプ交換	17
130			ミーティングルーム	HF32W2灯式埋込型		2	6	12		12	ランプ交換	4
131			体育倉庫	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4		4	ランプ交換	4
132			男子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2		2	ランプ交換	4
133				Φ100mmダウンライト		1	2	LED済				
134	女子トイレ		HF32W1灯式逆富士型		1	1	1		1	ランプ交換	4	
135			Φ100mmダウンライト		1	2	LED済					
136	多目的トイレ		Φ100mmダウンライト		1	2	LED済					
137	掃除道具入れ		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
138	倉庫 1		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
139	倉庫 2		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
140	倉庫 3		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
141	倉庫 4		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
142	倉庫 5		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
143	器具庫		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	1	1		1	ランプ交換	4	
144	ステージ右側		HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	5	5		5	ランプ交換	4	
145	左側	HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	5	5		5	ランプ交換	4		
146	放送室	HF32W1灯式トラフ型片笠付		1	4	4		4	ランプ交換	4		
147	天井	HF32W2灯式トラフ型両笠付		2	16	32 H: 4565mm		32	ランプ交換	4		
148	建物側通路入り口上部	壁面直付けブラケット 32W×1		1	1	1		1	ランプ交換	4		

987

番号	階数	部屋名	既存機器詳細						備考	調光	LED化内容			
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	数量			工事方法他	照合番号		
1	1F	玄関	スクエアライト FCL-30	□320mm	1	4	4				4	ランプ交換	8	
2		印刷室	40W1灯式逆富士型		1	6	6				6	ランプ交換	4	
3		会議室	40W3灯式埋込型半透明ケース付き	W1270×D320	3	3	9		●		9	ランプ交換	5	
4		校長室	40W3灯式逆富士型		3	3	9				9	ランプ交換	4	
5		職員室	40W2灯式逆富士型		2	18	36		●		36	ランプ交換	5	
6		放送室	40W2灯式逆富士型		2	6	12				12	ランプ交換	4	
7		保健室	40W2灯式逆富士型		2	12	24				24	ランプ交換	4	
8		児童昇降口	40W1灯式逆富士型		1	12	12				12	ランプ交換	4	
9		障害者用トイレ	40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
10		男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
11			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
12			40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
13			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
14			40W2灯式逆富士型		2	7	14		●		14	ランプ交換	5	
15			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
16			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
17			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
18			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
19			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
20			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
21			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
22			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
23			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
24			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
25			FL-15Nブラケット プルススイッチ付		1	1	1				1	ランプ交換	2	
26			40W1灯式逆富士型		1	3	3				3	ランプ交換	4	
27			40W2灯式逆富士型		2	4	8				8	ランプ交換	4	
28			40W2灯式逆富士型		2	2	4				4	ランプ交換	4	
29			スクエアライト FR-41504-GH FCL-40		1	1	1				1	ランプ交換	9	
30			サークルライト 型番不明 FCL-30		2	1	2				2	ランプ交換	8	
31			サークルライト 型番不明 FCL-30		2	1	2				2	ランプ交換	8	
32			E-26口金60Wランプ		1	1	1				1	ランプ交換	17	
33		20W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	3		
34		E-26口金54Wランプ		1	1	1				1	ランプ交換	17		
35		20W1灯式逆富士型		1	8	8				8	ランプ交換	3		
36		40W1灯式パイプ式吊り型		1	4	4				4	ランプ交換	4		
37		スクエアライト FR-41504-GH FCL-40	□480mm	1	5	5				5	ランプ交換	9		
38		FL65SS・J-SDL/58 4灯式パイプ式吊り型	H:4747~5174	4	5	20	天井2階に吹抜け			20	ランプ交換	6		
39		FL65SS・J-SDL/58 4灯式パイプ式吊り型	H:4747~5174	4	8	32	天井2階に吹抜け			32	ランプ交換	6		
40	2F	視聴覚室 (パソコン教室)	40W1灯式埋込型4連		4	6	24	調光あり	●	24	ランプ交換	5		
41			□ダウンライト	□180mm	1	12	12	調光あり		12	器具交換	21		
42			□ダウンライト ユニバーサル型	□180mm	1	4	4	調光あり		4	器具交換	20		
43			40W2灯式逆富士型		2	3	6				6	ランプ交換	4	
44			40W2灯式逆富士型		2	20	40		●		40	ランプ交換	5	
45			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
46			40W2灯式逆富士型		2	3	6				6	ランプ交換	4	
47			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
48			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
49			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
50			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
51			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
52			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
53			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
54			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
55			40W1灯式逆富士型		1	3	3				3	ランプ交換	4	
56			40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
57			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
58			40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
59			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
60			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
61			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
62			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
63			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
64			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
65			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
66			40W2灯式逆富士型		2	6	12		●		12	ランプ交換	5	
67			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
68			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
69			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
70			20W1灯式逆富士型		1	11	11				11	ランプ交換	3	
71		3F	視聴覚室前	ダウンライト FDL-24EX	φ150mm	1	8	8			8	器具交換	27	
72	音楽室		40W1灯式パイプ吊り型5連		5	6	30		●		30	ランプ交換	5	
73			□180mmダウンライト ミニハログン	□180mm	1	12	12	調光あり		12	器具交換	21		
74			40W1灯式逆富士型		1	4	4				4	ランプ交換	4	
75			40W1灯式パイプ吊り型4連		4	6	24		●		24	ランプ交換	5	
76			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
77			ダウンライト FDL-24EX	φ150mm	1	2	2				2	器具交換	27	
78			40W1灯式逆富士型		1	4	4				4	ランプ交換	4	
79			40W1灯式パイプ吊り型5連		5	4	20		●		20	ランプ交換	5	
80			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
81			40W1灯式パイプ吊り型5連		5	4	20		●		20	ランプ交換	5	
82			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
83			40W1灯式逆富士型		1	4	4				4	ランプ交換	4	
84			40W1灯式パイプ吊り型3連		3	4	12		●		12	ランプ交換	5	
85			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
86			40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
87			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
88			40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
89			40W1灯式埋込型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
90			40W1灯式パイプ吊り型3連		3	4	12		●		12	ランプ交換	5	
91			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
92			40W1灯式パイプ吊り型3連		3	4	12		●		12	ランプ交換	5	
93			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
94			40W1灯式パイプ吊り型3連		3	4	12		●		12	ランプ交換	5	
95			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
96			40W1灯式パイプ吊り型3連		3	4	12		●		12	ランプ交換	5	
97			40W1灯式		1	2	2				2	ランプ交換	4	
98			40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
99			20W1灯式逆富士型		1	11	11				11	ランプ交換	3	
100	A階段		校長室側	1F→2F踊り場		2	1	2			2	ランプ交換	3	
101				2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3
102				2F→3F踊り場	壁付け階段灯 20W 2灯式	FT-22852-GH	2	1	2			2	ランプ交換	3
103	B階段	児童昇降口側	1F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
104			2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
105			2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
106		2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3		
107		2F→3F踊り場	壁付け階段灯 20W 2灯式	FT-22852-GH	2	1	2			2	ランプ交換	3		
108		3F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3		
109	体育館	ミーティングルーム	40W3灯式埋込型		3	1	3			3	ランプ交換	4		
110			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4		
111			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4		
112			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4		
113			40W2灯式逆富士型		2	1	2				2	ランプ交換	4	
114			40W1灯式トランプ型網付き		1	3	3				3	ランプ交換	4	
115			40W2灯式両反射板付き天井から吊り		2	10	20	H:5600mm			20	ランプ交換	4	
116			40W2灯式逆富士型		2	2	4				4	ランプ交換	4	
117			吊り照明機器	東芝) スポットライト IBP-3338WN		1	7	7			7	器具交換	25	
118			放送室	40W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	4	
										785				

番号	階数	部屋名	既存機器詳細					LED化内容					
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号	
1	本館1F	玄関	□300mm スクエアライト FCL20W	20W	1	3	3						
2			+30W	30W	1	3	3						
3		ポンプ室 倉庫	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
4			HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
5		ひまわり2 予備室	20W1灯式逆富士型		1	1	1						
6			HF32W2灯式逆富士型		2	6	12	LED済	●	12			
7		保健室	LEDベースライト40Wタイプ										
8			サークルライト 30W	30W	1	1	1						
9		文書保存室・更衣室	+32W		1	1	1						
10			HF32W2灯式逆富士型		2	3	6						
11		応接室	HF32W1灯式逆富士型		1	3	3						
12			HF32W2灯式逆富士型		2	1	2						
13		校長室	□600mm スクエアライト 20W×5		5	2	10						
14			□600mm スクエアライト 20W×5		5	2	10						
15		職員室	HF32W2灯式逆富士型		2	11	22						
16			HF32W2灯式逆富士型		2	2	4						
17		放送室	HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
18			HF32W2灯式逆富士型		2	2	4						
19		ひまわり6	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
20			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
21		男性職員用トイレ	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
22			HF32W1灯式逆富士型		1	1	1						
23		女性職員用トイレ	ダウンライト E-26 60W電球		1	2	2						
24			ダウンライト E-26 60W電球		1	3	3						
25		靴箱&傘置場	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4						
26			HF32W1灯式逆富士型		1	1	1						
27		給食準備室	HF32W2灯式逆富士型		2	3	6						
28			HF32W1灯式逆富士型		1	9	9						
29		廊下	20W1灯式逆富士型		1	4	4						
30	HF32W2灯式逆富士型			2	9	18							
31	本館2F	視聴覚室	LEDベースライト40Wタイプ										
32			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8	LED済	●	8			
33		資料室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
34			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
35		2-2組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
36			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
37		2-1組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
38			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
39		ひまわり4	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
40			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
41		1-2組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
42			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
43		1-1組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
44			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
45		男子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
46		女子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
47		ひまわり3	HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
48			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
49		廊下	20W1灯式逆富士型		1	8	8						
50			HF32W2灯式逆富士型		2	1	2						
51		本館3F	音楽室	HF32W2灯式逆富士型		2	9	18					
52				HF32W1灯式黒板灯		1	1	1					
53			図書室	HF32W2灯式逆富士型		2	4	8					
54				HF32W2灯式逆富士型		2	4	8					
55			理科室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2					
56				HF32W2灯式逆富士型		2	2	4					
57			5-2組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2					
58				HF32W2灯式逆富士型		2	4	8					
59			5-1組	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2					
60	HF32W2灯式逆富士型				2	4	8						
61	3-2組		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
62			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
63	3-1組		HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
64			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
65	男子トイレ		HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
66	女子トイレ		HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
67	ひまわり1		HF32W2灯式逆富士型		2	4	8						
68			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
69	階段A (ひまわり2側)		1F	20W1灯式逆富士型		1	9	9					
70				20W×2 吊り下げ式		2	1	2					
71	階段B (子ども玄関側)		1F	階段灯 20W×1		1	1	1					
72				40W2灯式トラフ型両笠付		2	1	2					
73	階段A (ひまわり2側)		2F	階段灯 20W×1		1	1	1					
74				20W1灯式逆富士型		1	1	1					
75	階段B (子ども玄関側)		2F	HF32W1灯式逆富士型		1	1	1					
76				HF32W1灯式逆富士型		1	1	1					
77	階段A (ひまわり2側)		3F	20W1灯式逆富士型		1	1	1					
78				階段灯 20W×1		1	1	1					
79	階段B (子ども玄関側)		3F	20W1灯式逆富士型		1	1	1					
80		HF32W2灯式逆富士型			2	14	28						
81	南館1F	図工室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
82			HF32W2灯式逆富士型		2	11	22						
83	家庭科室	前室	HF32W1灯式逆富士型		1	1	1						
84			LEDベースライト40Wタイプ					LED済					
85	昇降口	前室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
86			HF32W1灯式逆富士型		1	1	1						
87	6-1組	資料室	HF32W1灯式逆富士型		1	3	3						
88			HF32W2灯式逆富士型		2	9	18	FHF424760-PH9	●	18			
89	6-2組	資料室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
90			HF32W2灯式逆富士型		2	6	12						
91	6-3組	資料室	HF32W2灯式逆富士型		2	9	18	FHF424760-PH9	●	18			
92			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
93	6-3組	資料室	HF32W2灯式逆富士型		2	9	18	FHF424760-PH9	●	18			
94			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
95	女子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4							
96	男子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4							
97	廊下	階段	HF32W1灯式逆富士型		1	9	9						
98			20W1灯式逆富士型		1	4	4						
99	屋根付き通路	20W1灯式逆富士型		1	5	5							
100	南館2F	南館一本館渡り廊下	HF32W1灯式逆富士型		1	1	1						
101			40W2灯式トラフ型両笠付		2	12	24						
102	パソコン教室	準備室	HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
103			HF32W2灯式逆富士型		2	6	12						
104	4-2組	準備室	HF32W2灯式逆富士型		2	9	18						
105			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
106	4-1組	準備室	HF32W2灯式逆富士型		2	9	18						
107			HF32W1灯式黒板灯		1	2	2						
108	女子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4							
109	男子トイレ	HF32W1灯式逆富士型		1	4	4							
110	廊下	階段	HF32W1灯式逆富士型		1	6	6						
111			20W1灯式逆富士型		1	2	2						
112	体育館	玄関	□300mmスクエアライト 20Wサークルランプ		2	1	2						
113			HF32W2灯式逆富士型		2	1	2						
114	倉庫	ステージ	HF32W1灯式逆富士型		1	2	2						
115			HF32W1灯式逆富士型		2	1	2						
116	左	天井	HF32W1灯式逆富士型		2	1	2						
117			HF32W2灯式逆富士型		2	4	8	H: 5550mm					

番号	階数	部屋名	既存機器詳細				LED化内容							
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号		
1	本館 1階	会議室	FPL36ex 3灯 埋込スクエア	□460	3	12	36			36	ランプ交換	11		
2			HF15 5灯 PSW		1	1	1			1	ランプ交換	2		
3			FL40 2灯 逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4		
4			FDL18 ダウンライト	φ170	1	1	1			1	器具交換	25		
5			60w コップ 灯	e26	1	1	1			1	ランプ交換	17		
6			FCL30 2灯 シーリングライト 吊り		2	1	2			2	ランプ交換	8		
7			HF15 5灯 PSW		1	1	1			1	ランプ交換	2		
8		男子更衣室	浴室前室 浴室 和室	FL40 2灯 逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
9				FDL18 ダウンライト	φ170	1	1	1			1	器具交換	25	
10				60w コップ 灯	e26	1	1	1			1	ランプ交換	17	
11				FCL30 2灯 シーリングライト 吊り		2	1	2			2	ランプ交換	8	
12				HF15 5灯 PSW		1	1	1			1	ランプ交換	2	
13				手洗場	FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	2	4			4	ランプ交換	3
14				中央廊下	FL40 1灯 埋込型 防水 スフレス	w210x1275 FR41481-RS	1	3	3			3	ランプ交換	4
15		職員WC (男女)	FL40 1灯 逆富士	FL10 5灯 流し一体型		1	4	4			4	ランプ交換	4	
16				FL10 5灯 流し一体型		1	4	4			4	ランプ交換	1	
17				給湯室	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	1	1			1	ランプ交換	4
18				印刷室・書庫	FL40 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4
19				弥生ホール	FPL36ex 3灯 埋込スクエア	□460	3	15	45			45	ランプ交換	11
20				北館連絡通路	FL40 1灯 埋込型 防水 スフレス	w210x1275 FR41481-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4
21				昇降口	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	19	19			19	ランプ交換	4
22		軒	FL40 2灯 ダウンライト	60w e26	φ170	1	8	8			8	器具交換	25	
23				FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	20	40			40	ランプ交換	3	
24				床実玄関	60w e26 ダウンライト	φ170	1	3	3			3	器具交換	25
25				FL20 アラカト 野外 乳白カバー		1	1	1			1	ランプ交換	3	
26				校長室	FPL36ex 3灯 埋込スクエア	□460	3	6	18			18	ランプ交換	11
27				職員室	HF15 5灯 PSW		1	1	1			1	ランプ交換	2
28				職員室	HF32ex 2灯 逆富士		2	33	66		●	66	ランプ交換	5
29		放送室	FL10 5灯 流し一体型	FL40 2灯 逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	1	
30				FL40 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4	
31				100w スポットライト	e26	1	4	4			4	ランプ交換	16	
32				HF32ex 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4	
33				FL40 1灯 埋込型	w120x1260	1	2	2			2	ランプ交換	4	
34	倉庫			FL40 2灯 逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
35	小会議室			FL40 2灯 逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
36	FL10 5灯 流し一体型	FL10 5灯 流し一体型	FL10 5灯 流し一体型		1	1	1			1	ランプ交換	1		
37			FDL18 ダウンライト	φ150	1	1	1			1	器具交換	25		
38			60w コップ 灯	e26	1	1	1			1	ランプ交換	17		
39			FCL30 2灯 シーリングライト 吊り		2	1	2			2	ランプ交換	8		
40			本館 2階	図工室	HF32 2灯 埋込 右	w330x1270	2	4	8		●	8	ランプ交換	5
41					HF32 2灯 埋込 中	w330x1260	2	8	16		●	16	ランプ交換	5
42					HF32 2灯 埋込 左	w330x1270	2	4	8		●	8	ランプ交換	5
43	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
44	FL40 2灯 逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4		
45	手洗場	FL20 2灯 埋込			w325x658 FR22411-GH	2	2	4			4	ランプ交換	3	
46	渡廊下	FL40 1灯 埋込型 防水 スフレス			w210x1275 FR41481-RS	1	3	3			3	ランプ交換	4	
47	便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	4	4			4	ランプ交換	4			
48	ボプラホール	HF32ex 2灯 逆富士		2	15	30			30	ランプ交換	4			
49	図書室	HF32 2灯 埋込 右	w330x1270	2	6	12		●	12	ランプ交換	5			
50			HF32 2灯 埋込 左	w330x1270	2	6	12		●	12	ランプ交換	5		
51			廊下	FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	15	30		●	30	ランプ交換	3	
52			4-1組	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
53			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
54			4-2組	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
55			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
56	児童会室	FL40 2灯 逆富士	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5		
57			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
58			LED済		0	1	0	24年製 NNLK42123		0	対象外			
59			6-1組	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
60			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
61			6-2組	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
62			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
63	LED済		0	2	0	24年製 NNLK42123		0	対象外					
64	6-3組	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5			
65	FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4				
66	本館 屋上 (プール)	通路	FL20 1灯 逆富士	FT21301-GH	1	1	1			1	ランプ交換	3		
67			FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4		
68			機械室	FL40 2灯 逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4	
69			男子更衣室	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4	
70			女子更衣室	FL20 1灯 逆富士	FT21301-GH	1	1	1			1	ランプ交換	3	
71			女子更衣室	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	3	3			3	ランプ交換	4	
72			FL20 1灯 逆富士	FT21301-GH	1	1	1			1	ランプ交換	3		
73			外	FL20 アラカト 野外 乳白カバー		1	1	1			1	ランプ交換	3	
74			女子便所	FL40 1灯 逆富士 防水		1	1	1			1	ランプ交換	4	
75			男子便所	FL40 1灯 逆富士 防水		1	1	1			1	ランプ交換	4	
76			倉庫	FL40 2灯 逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
77			本館 階段A	階段A	FL20 1灯 逆富士	FT21301-GH	1	4	4			4	ランプ交換	3
78					FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	1	1			1	ランプ交換	4
79			本館 階段B	階段B	FL20 1灯 逆富士	FT21301-GH	1	4	4			4	ランプ交換	3
80					女子更衣室	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換
81			体育館 1階	倉庫1	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4
82					女子便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	1	1			1	ランプ交換
83	FL20 2灯 逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3		
84	HF15 5灯 PSW				1	2	2			2	ランプ交換	2		
85	男子便所	FL40 1灯 逆富士			w121x1254 FT41301-RS	1	1	1			1	ランプ交換	4	
86	FL20 2灯 逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3		
87	HF15 5灯 PSW				1	2	2			2	ランプ交換	2		
88	男子更衣室	FL40 1灯 逆富士			w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4	
89	器材庫	FL40 2灯 逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	4	
90	玄関	誘導灯 FBK2161-100B				0	1	0			0	対象外		
91	アリーナ	FL40x4 埋込スクエア	□1280		4	1	4			4	ランプ交換	4		
92			LED済 水銀灯		0	0	0			0	対象外			
93			誘導灯 FBK2151NB		0	4	0			0	対象外			
94			舞台	FL40 2灯 逆富士		2	20	40			40	ランプ交換	4	
95			舞台袖1	FL40 2灯 逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4	
96			舞台袖2	FL40 2灯 逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
97			舞台袖階段	FL20 1灯 片笠		1	3	3			3	ランプ交換	3	
98			軒	60w e26 ダウンライト φ100		1	3	3			3	器具交換	24	
99			北館 1階	家庭科室	HF32 3灯 埋込ルーバー付き	w330x1280 FR43751-RS	3	8	24		●	24	ランプ交換	5
100					FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
101	家庭科 準備室	FL40 2灯 逆富士				2	2	4			4	ランプ交換	4	
102	被服室	FL40 2灯 逆富士				2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
103	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
104	被服 準備室	FL20 2灯 逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3	
105	月2・生活科室	FL40 2灯 逆富士				2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
106	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
107	昇降口	FL40 1灯 埋込型			w120x1260	1	4	4			4	ランプ交換	4	
108	ミーティングルーム	FL40 2灯 逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4	
109	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
110	1-2	FL40 2灯 逆富士				2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
111	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
112	1-1	FL40 2灯 逆富士				2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
113	FL40 1灯 黒板灯 単独				1	2	2			2	ランプ交換	4		
114	学童保育 教室1	教室2			LED済		0	0			0	対象外		
115					FL40 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4
116			FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4		
117	学童保育 廊下	FL20 2灯 逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	3			
118	学童保育 クラブ室	FL40 2灯 逆富士		2	7	14			14	ランプ交換	4			
119	倉庫 湯沸室 便所	FPL36ex 3灯 埋込スクエア	□460		3	3	9			9	ランプ交換	11		

123	廊下	FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	12	24			24	ランプ交換	3
124		FL20 2灯 逆富士		2	10	20			20	ランプ交換	3
125	東便所	FL20 2灯 逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	3
126		FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4
127	給食車搬入場	FDL27EX-N ダウンライト 直付 軒下 φ200		1	5	5			5	器具交換	10
128	配膳室	FL40 1灯 逆富士 防水 ステンレス		1	5	5			5	ランプ交換	4
129	西便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	3	3			3	ランプ交換	4
130	北館 2階	外国語教室		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
131		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
132		FL40 2灯 逆富士		2	2	4		●	4	ランプ交換	5
133	算数	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
134	音・星	FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2		●	2	ランプ交換	4
135	5-2	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
136		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
137	5-1	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
138		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
139	3-2	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
140		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
141	3-1	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
142		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
143	非常口	FL40 1灯 埋込型 防水 ステンレス	w210x1275 FR41481-RS	1	4	4			4	ランプ交換	4
144	花・月 1	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
145		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
146	2-2	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
147		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
148	2-1	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
149		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
150	廊下	FL20 2灯 逆富士		2	8	16			16	ランプ交換	3
151		FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	20	40			40	ランプ交換	3
152	東便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	6	6			6	ランプ交換	4
153	西便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	2	2			2	ランプ交換	4
154	北館 3階	音楽室	HF32 3灯 埋込 ルーバー付き	w330x1280 FR43751-RS	3	10	30	●	30	ランプ交換	5
155		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	1	1			1	ランプ交換	4
156	音楽準備室	FL40 2灯 逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4
157	ハーモニールーム	FL40 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4
158		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
159	国語・社会科資料室	FL40 2灯 逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4
160		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
161	理科室 1	HF32 3灯 埋込 ルーバー付き	w330x1280 FR43751-RS	3	13	39		●	39	ランプ交換	5
162		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
163	準備室	FL40 2灯 逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4
164	理科室 2	FL40 2灯 逆富士		2	9	18		●	18	ランプ交換	5
165		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
166	非常口	FL40 1灯 埋込型 防水 ステンレス	w210x1275 FR41481-RS	1	4	4			4	ランプ交換	4
167	コンピュータ室	FL40 2灯 逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5
168		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
169	視聴覚 準備室	FL40 2灯 逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4
170	視聴覚室	HF32 2灯 埋込 右	w330x1260	2	5	10		●	10	調光機能有	5
171		HF32 2灯 埋込 中	w330x1250	2	15	30			30	調光機能有	4
172		HF32 2灯 埋込 左	w330x1260	2	5	10			10	調光機能有	4
173		ユニバーサルダウンライト ｶﾞｰﾝ φ260		1	25	25			25	電球色	34
174		FL40 1灯 黒板灯 単独		1	2	2			2	ランプ交換	4
175	廊下	FL20 2灯 逆富士		2	4	8			8	ランプ交換	3
176		FL20 2灯 埋込	w325x658 FR22411-GH	2	16	32			32	ランプ交換	3
177	東便所	FL40 1灯 逆富士	w121x1254 FT41301-RS	1	6	6			6	ランプ交換	4
178		FL40 1灯 片笠	NF41512	1	2	2			2	ランプ交換	4
179	西便所	FL40 1灯 笠付	155x1250 FA41286K	1	2	2			2	ランプ交換	4
180	北館 階段A	FL20 2灯 逆富士		2	5	10			10	ランプ交換	3
181	北館 階段B	FL20 2灯 逆富士		2	5	10			10	ランプ交換	3
									1,359		

		既存機器詳細							LED化内容						
階数	部屋名	照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号				
本館 1階	職員室前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	4	8								
	職員室	HF32 2灯 埋込 右	w330x1270		2	6	12	●	12	ランプ交換	5				
		HF32 2灯 埋込 中	w330x1260		2	15	30	●	30	ランプ交換	5				
		HF32 2灯 埋込 左	w330x1270		2	6	12	●	12	ランプ交換	5				
		FL10 シーライト プルススイッチ	90 x 800		1	1	1		1	ランプ交換	1				
	放送室	HF32 2灯 埋込	w330x1280		2	2	4		4	ランプ交換	4				
	スタジオ	HF32 2灯 埋込 右	w330x1270		2	3	6		6	ランプ交換	4				
		HF32 2灯 埋込 中	w330x1260		2	3	6		6	ランプ交換	4				
		HF32 2灯 埋込 左	w330x1270		2	3	6		6	ランプ交換	4				
	職員便所 廊下	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3				
	職員便所 男	HF32 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4				
	職員便所 女	HF32 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4				
	給湯室	FL40 1灯 埋込型	w120x1260		1	1	1		1	ランプ交換	4				
		FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3				
		FL20 シーライト プルススイッチ	90 x 800		1	1	1		1	ランプ交換	3				
	校長室	FHP32EX 4灯 埋込スクエア ルーバー付き	□630		4	6	24		24	ランプ交換	11				
	校長室前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	2	4		4	ランプ交換	3				
	玄関	HF32 2灯 逆富士			2	6	12		12	ランプ交換	4				
	児童昇降口	HF32 2灯 逆富士			2	6	12		12	ランプ交換	4				
	玄関 ぼー	FL40 1灯 フラット 野外 乳白カバー			1	4	4		4	ランプ交換	4				
	印刷室	HF32 2灯 逆富士			2	10	20		20	ランプ交換	4				
		FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1				
	会議室	HF32 2灯 逆富士			2	10	20		20	ランプ交換	5				
	保健室	HF32 2灯 逆富士			2	12	24		24	ランプ交換	4				
	かがやき教室	FL40 2灯 逆富士			2	12	24		24	ランプ交換	5				
		HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6				
	ひまわり 1	FL40 2灯 逆富士			2	24	48		48	ランプ交換	5				
		HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6				
	廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3				
		FL40 1灯 逆富士			1	1	1		1	ランプ交換	4				
	渡り廊下	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3				
		FL20 1灯 逆富士			1	7	7		7	ランプ交換	3				
		FL40 2灯 逆富士			2	7	14		14	ランプ交換	4				
	配膳室	HF32 2灯 逆富士			2	8	16		16	ランプ交換	4				
	男性更衣室	HF32 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4				
		FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1				
	女性更衣室	HF32 1灯 逆富士			1	5	5		5	ランプ交換	4				
		FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1				
	シャワー室	FL40 1灯 逆富士			1	1	1		1	ランプ交換	4				
		60w コップ灯			1	2	2		2	ランプ交換	17				
	男子便所	FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4				
	女子便所	FL40 1灯 逆富士			1	1	1		1	ランプ交換	4				
	多目的便所	FL40 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4				
		60w コップ灯	e26		1	2	2		2	ランプ交換	17				
本館 2階	学習室	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5				
		HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6				
	6年倉庫	FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4				
	5年い組	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5				
		HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6				
	廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3				
	男子便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4				
	女子便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4				
	便所 前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	2	4		4	ランプ交換	3				
	図書室	HF32 2灯 埋込 右	w330x1270		2	13	26		52	ランプ交換	5				
		HF32 2灯 埋込 左	w330x1270		2	13	26		52	ランプ交換	5				
		FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1				
	家庭科準備室	FL40 2灯 逆富士			2	3	6		6	ランプ交換	4				
	家庭科室	HF32 2灯 逆富士			2	17	34	●	34	ランプ交換	5				
		FL40 黒板灯 単独			1	2	2		2	ランプ交換	4				
	家庭科室 前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3				
	図工準備室	FL40 2灯 逆富士			2	3	6		6	ランプ交換	4				
	図工室	HF32 2灯 逆富士			2	24	48	●	48	ランプ交換	5				
		FL40 黒板灯 単独			1	2	2		2	ランプ交換	4				
	男女便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4				
	本館 3階	学習室	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5			
			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6			
		6年倉庫	FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4			
		6年い組	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5			
			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6			
		廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3			
		男子便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4			
		女子便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4			
		便所 前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3			
		ICT教室	HF32 2灯 逆富士			2	21	42	●	42	ランプ交換	5			
			ダウンライト FDL-24EX	Φ150mm		1	6	6	調光機能有	6	器具交換	21			
		ICT教室 準備室	HF32 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	4			
		理科準備室	FL40 2灯 逆富士			2	3	6		6	ランプ交換	4			
		理科室	HF32 2灯 逆富士			2	18	36	●	36	ランプ交換	5			
			FL40 黒板灯 単独			1	2	2		2	ランプ交換	4			
		理科室 前廊下	FL20 2灯 逆富士			2	5	10		10	ランプ交換	3			
		音楽準備室	FL40 2灯 逆富士			2	6	12		12	ランプ交換	4			
		音楽室	HF32 2灯 逆富士			2	24	48	●	48	ランプ交換	5			
			FL40 黒板灯 単独			1	1	1		1	ランプ交換	4			
		男女便所	FL40 1灯 逆富士 防水			1	4	4		4	ランプ交換	4			
		本館 階段A	1~3階	FL40 1灯 逆富士			1	5	5		5	ランプ交換	4		
			本館 階段B	1~3階	FL40 1灯 逆富士			1	5	5		5	ランプ交換	4	
				体育館 1階	女子更衣室	FL40 1灯 逆富士			1	1	1		1	ランプ交換	4
					女子便所	FL40 1灯 逆富士			1	1	1		1	ランプ交換	4
男子更衣室		FL40 1灯 逆富士					1	1	1		1	ランプ交換	4		
男子便所		FL40 1灯 逆富士				1	1	1		1	ランプ交換	4			
		倉庫	FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4			
		玄関+エントランス	FL20 3灯 埋込スクエア			5	3	15		15	ランプ交換	3			
		舞台袖 x 2	FL40 1灯 片笠	NF41512		1	6	6		6	ランプ交換	4			
		舞台	100w 1灯 スポットライト			1	4	4		4	ランプ交換	16			
東館 1階		児童昇降口・ホール	HF32 1灯 逆富士			1	12	12		12	ランプ交換	4			
		ひまわり (一年ろ組)	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5			
			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6			
		一年い組	HF32 2灯 逆富士			2	6	12	●	12	ランプ交換	5			
			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型			2	1	2		2	ランプ交換	6			
		教材室	FL40 2灯 逆富士			2	2	4		4	ランプ交換	4			
		コミュニケーションルーム	HF32 2灯 逆富士			2	12	24	内2台非常灯	24	ランプ交換	5			
			DL 非常灯 新設	Φ100mm		1	2	2		2	器具新設	28			
		外部便所 男	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3			
			FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4			
			FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1			
		外部便所 女	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3			
			FL40 1灯 逆富士			1	2	2		2	ランプ交換	4			
			FL10 シーライト 流し一体型			1	1	1		1	ランプ交換	1			
	体協倉庫	FL20 2灯 逆富士			2	2	4	↑付	4	ランプ交換	3				
	廊下	FL40 2灯 逆富士			2	8	16		16	ランプ交換	4				
	男子便所	FL40 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4				
	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3					
	ダウンライト FDL-24EX	Φ150mm		1	8	8		8	器具交換	27					
女子便所	FL40 1灯 逆富士			1	3	3		3	ランプ交換	4					
	FL20 2灯 逆富士			2	1	2		2	ランプ交換	3					
	ダウンライト FDL-24EX	Φ150mm		1	8	8		8	器具交換	27					
配膳室	FL40 2灯 逆富士			2	6	12		12	ランプ交換	4					

118	東館 2階	ひまわり3	HF32 2灯 埋込	φ330x1280	2	20	40	●	40	ランプ交換	5
119		ひまわり2	HF32 2灯 埋込	φ330x1280	2	12	24	●	24	ランプ交換	5
120		4年い組	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
121			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
122		学習室	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
123			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
124		手洗場	FDL18 ダウンライト	φ170	1	6	6		6	器具交換	25
125			FL40 2灯 逆富士		2	2	4		4	ランプ交換	4
126		ベランダ	FL40 2灯 逆富士 防水		2	4	8		8	ランプ交換	4
127		便所	FL40 1灯 逆富士		1	6	6		6	ランプ交換	4
128			FL10 1灯 流し一体型		1	2	2		2	ランプ交換	1
129		教材室	HF32 2灯 逆富士		2	2	4		4	ランプ交換	4
130		学習室	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
131			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
132		廊下	FL40 2灯 逆富士		2	12	24		24	ランプ交換	4
133		3年い組	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
134			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
135		便所	FL40 1灯 逆富士		1	5	5		5	ランプ交換	4
136			FL10 1灯 流し一体型		1	2	2		2	ランプ交換	1
137		2年い組	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
138			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
139		生活科室	HF32 2灯 逆富士		2	6	12	●	12	ランプ交換	5
140			HF50 2灯 黒板灯 移動黒板一体型		2	1	2		2	ランプ交換	6
141		材料室	FL40 2灯 逆富士		2	2	4		4	ランプ交換	4
142	東館 3階	プール 廊下	HF32 2灯 逆富士		3	2	6		6	ランプ交換	4
143			FL20 2灯 逆富士		2	1	2		2	ランプ交換	3
144		プール 更衣室1	FL40 2灯 逆富士		2	2	4		4	ランプ交換	4
145		更衣室2	FL40 2灯 逆富士		2	2	4		4	ランプ交換	4
146		プール 更衣室3 教員用	FL40 2灯 逆富士		2	1	2		2	ランプ交換	4
147		プール 便所 男	HF32 1灯 逆富士		1	1	1		1	ランプ交換	4
148			FL10 1灯 流し一体型		1	1	1		1	ランプ交換	1
149			FDL18 ダウンライト	φ170	1	1	1		1	器具交換	25
150		プール 便所 女	HF32 1灯 逆富士		1	2	2		2	ランプ交換	4
151			FL10 1灯 流し一体型		1	2	2		2	ランプ交換	1
152		プール 軒下	FL40 1灯 逆富士 防水		2	1	2		2	ランプ交換	4
153	東館 階段A		HF32 2灯 逆富士		2	3	6		6	ランプ交換	4
154	東館 階段B		HF32 2灯 逆富士		2	5	10		10	ランプ交換	4

1296

番号	階数	部屋名	既存機器詳細						備考	LED化内容				
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数			調光	数量	工事方法	照合番号	
1	1F	玄関	FDL18ダウンライト			1	4	4				4	器具交換	25
2			FPL55口乳白	外620角			4	6	24			24	ランプ交換	14
3		玄関・間接1	HF32高出力トラフ	トラフ			6	1	6			6	ランプ交換	4
4			E17意匠ランプ				1	5	5			5	ランプ交換	18
5		玄関・間接2	HF32高出力トラフ	トラフ			6	2	12			12	ランプ交換	4
6			FPL28口乳白	外360角			3	8	24			24	器具交換	13
7		廊下	40W・意匠逆富士				1	12	12			12	ランプ交換	4
8		多目的ホール	HF32高出力逆富士				2	6	12			12	ランプ交換	4
9			20W逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3
10		児童昇降口	40W逆富士				2	5	10			10	ランプ交換	4
11			40W逆富士				1	13	13			13	ランプ交換	4
12		スタジオ横通路	40W埋込	外W210×L1270			1	3	3			3	ランプ交換	4
13		校長室	FPL55口乳白				4	6	24			24	ランプ交換	14
14		カウンセラー室	HF32高出力埋込	外W250×L1250			2	3	6			6	ランプ交換	4
15		会議室	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5
16			HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6
17			20Wキッチン灯				1	1	1			1	ランプ交換	3
18		体育倉庫	40W逆富士				2	6	12			12	ランプ交換	4
19		男子便所(運動場向き)	40W逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	4
20			40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4
21			FDL9ダウンライト				1	2	2			2	器具交換	25
22			20Wミラー灯				1	2	2			2	ランプ交換	3
23		女子便所(運動場向き)	40W逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	4
24			40W逆富士				1	3	3			3	ランプ交換	4
25			FDL9ダウンライト				1	4	4			4	器具交換	25
26			20Wミラー灯				1	2	2			2	ランプ交換	3
27		倉庫	40W逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4
28		階段下倉庫	40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4
29		保健室	HF32逆富士				2	7	14			14	ランプ交換	4
30			HF32逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4
31			HF32逆富士・プルスイッチ				1	4	4			4	ランプ交換	4
32			20Wミラー灯				1	1	1			1	ランプ交換	3
33	多目的トイレ	40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4	
34		20W逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3	
35		60W白熱				1	1	1			1	ランプ交換	17	
36	男子便所	40W逆富士				1	3	3			3	ランプ交換	4	
37		FDL18ダウンライト	Φ150mm			1	3	3			3	器具交換	25	
38		FDL9ダウンライト				1	3	3			3	器具交換	25	
39	女子便所	40W逆富士				1	3	3			3	ランプ交換	4	
40		FDL18ダウンライト	Φ150mm			1	3	3			3	器具交換	25	
41		FDL9ダウンライト				1	5	5			5	器具交換	25	
42	洗面	40W埋込	外W210×L1270			1	2	2			2	ランプ交換	4	
43		20W埋込	外W210×L650			1	7	7			7	ランプ交換	3	
44	放送室	HF32高出力埋込	外W250×L1270			2	2	4			4	ランプ交換	4	
45	スタジオ	HF32高出力埋込	外W250×L1270			2	2	4			4	ランプ交換	4	
46	給湯室	40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4	
47		20Wキッチン灯				1	1	1			1	ランプ交換	3	
48	職員室	HF32高出力埋込	外W250×L1270			2	24	48	●		48	ランプ交換	5	
49		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
50	倉庫	40W逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4	
51		20W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	3	
52	印刷室	40W逆富士				2	5	10			10	ランプ交換	4	
53	職員用(来客用)男子便所	40W逆富士				1	3	3			3	ランプ交換	4	
54		FDL9ダウンライト				1	3	3			3	器具交換	25	
55		20Wミラー灯				1	3	3			3	ランプ交換	3	
56	職員用(来客用)女子便所	40W逆富士				1	3	3			3	ランプ交換	4	
57		FDL9ダウンライト				1	3	3			3	器具交換	25	
58		20Wミラー灯				1	3	3			3	ランプ交換	3	
59	男子更衣室	40W逆富士				2	2	4			4	ランプ交換	4	
60		100W白熱ミラー灯				2	1	2			2	ランプ交換	16	
61		60W白熱(浴室灯)				1	1	1			1	ランプ交換	17	
62	女子更衣室	40W逆富士				2	2	4			4	ランプ交換	4	
63		100W白熱ミラー灯				2	1	2			2	ランプ交換	16	
64		60W白熱(浴室灯)				1	1	1			1	ランプ交換	17	
65	給食配膳室	HF32高出力逆富士ステンレス防雨防滴				2	12	24			24	ランプ交換	4	
66	給食パース	HF32高出力逆富士防雨防滴				2	2	4			4	ランプ交換	4	
67	(学童教室・英語教室・同WC)	対象外						0			0	対象外		
68	1年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
69		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
70	たんぼぼA	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
71		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
72	2年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
73		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
74	たんぼぼB	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
75		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
76	3年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250			2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
77		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
78	図書室	HF32高出力埋込乳白カバー	外W325×L1270			2	24	48	●		48	ランプ交換	5	
79	図工準備室	HF32逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4	
80	図工室	HF32逆富士				2	15	30	●		30	ランプ交換	5	
81		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
82	男子便所	40W逆富士				1	2	2			2	ランプ交換	4	
83		FDL18ダウンライト	Φ150mm			1	3	3			3	器具交換	25	
84		FDL9ダウンライト				1	3	3			3	器具交換	25	
85	女子便所	40W逆富士				1	2	2			2	ランプ交換	4	
86		FDL18ダウンライト	Φ150mm			1	3	3			3	器具交換	25	
87		FDL9ダウンライト				1	7	7			7	器具交換	25	
88	便所前	40W埋込	外W325×L1270			2	2	4			4	ランプ交換	4	
89		40W埋込乳白カバー				1	6	6			6	ランプ交換	4	
90	家庭科準備室	HF32逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4	
91	家庭科室	HF32逆富士				2	15	30	●		30	ランプ交換	5	
92		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
93	倉庫	40W逆富士				2	3	6			6	ランプ交換	4	
94	心の教室	HF32逆富士				2	2	4			4	ランプ交換	4	
95	生活科室	HF32逆富士				2	8	16	●		16	ランプ交換	5	
96		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
97	倉庫	20W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	3	
98	会議室	HF32高出力埋込	外W250×L1270			2	7	14	●		14	ランプ交換	5	
99		20W逆富士				2	1	2			2	ランプ交換	3	
100		15Wキッチン灯プルスイッチ				1	1	1			1	ランプ交換	2	
101	英語教室	HF32逆富士				2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
102		HF50意匠黒板灯				1	2	2			2	ランプ交換	6	
103	男子便所	40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4	
104		20Wミラー灯				1	1	1			1	ランプ交換	3	
105		FDL9ダウンライト				1	1	1			1	器具交換	25	
106	女子便所	40W逆富士				1	1	1			1	ランプ交換	4	
107		20Wミラー灯				1	1	1			1	ランプ交換	3	
108		FDL9ダウンライト				1	1	1			1	器具交換	25	
109	廊下	FPL55口乳白	外620角			4	20	80			80	ランプ交換	14	
110		40W埋込	外W210×L1270			1	13	13			13	ランプ交換	4	
111		20W埋込	外W325×L655			2	3	6			6	ランプ交換	3	
112		E17?ブラケット	260×220			1	16	16			16	ランプ交換	18	

113	3F	多目的ホール	FPL55□乳白	外620角	4	4	16			16	ランプ交換	14	
114			FML36□	外270角	2	26	52			52	器具交換	12	
115			HF32高出力トランプ・調光		1	24	24			24	ランプ交換	4	
116			40Wユニバーサル・調光	外Φ170	1	4	4			4	器具交換	33	
117			FDL18ダウンライト	外φ170	1	14	14			14	器具交換	25	
118		多目的ホール・倉庫	40W逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4	
119		多目的ホール・会議室	HF32高出力埋込	外W250×L1270	2	4	8			8	ランプ交換	4	
120		多目的ホール・給湯室	40W逆富士		1	1	1			1	ランプ交換	4	
121			15Wタッチン灯ブルスイッチ		1	1	1			1	ランプ交換	2	
122		多目的ホール・男子トイレ	20W逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	3	
123			FDL9ダウンライト		1	2	2			2	器具交換	25	
124			20Wミラー灯・トグルスイッチ		1	1	1			1	ランプ交換	3	
125		多目的ホール・女子トイレ	20W逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	3	
126			FDL9ダウンライト		1	1	1			1	器具交換	25	
127			20Wミラー灯・トグルスイッチ		2	1	2			2	ランプ交換	3	
128		4年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250	2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
129			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
130		5年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250	2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
131			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
132		たんぼぼC・D	HF32高出力直付け下面開放	W250	2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
133			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
134		6年1組	HF32高出力直付け下面開放	W250	2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
135			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
136		児童会館	HF32高出力直付け下面開放	W250	2	6	12	●		12	ランプ交換	5	
137			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
138		コンピューター室準備室	HF32高出力埋込銀ルーバー	外W325×L1270	2	4	3			3	ランプ交換	4	
139		コンピューター室	HF32高出力埋込銀ルーバー	外W325×L1270	2	20	40	●		40	ランプ交換	5	
140			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
141		理科準備室	HF32逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
142		理科室	HF32逆富士		2	11	22	●		22	ランプ交換	5	
143			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
144		男子便所	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
145			FDL18ダウンライト	Φ150mm	1	3	3			3	器具交換	25	
146			FDL9ダウンライト		1	3	3			3	器具交換	25	
147		女子便所	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
148			FDL18ダウンライト	Φ150mm	1	3	3			3	器具交換	25	
149			FDL9ダウンライト		1	7	7			7	器具交換	25	
150		便所前	40W埋込	外W325×L1270	2	2	4			4	ランプ交換	4	
151			40W埋込乳白カバー		1	6	6			6	ランプ交換	4	
152		音楽準備室	HF32高出力埋込	外W250×L1270	2	3	6			6	ランプ交換	4	
153		音楽室	HF32高出力埋込	外W250×L1270	2	2	4	●		4	ランプ交換	5	
154			HF32高出力埋込	外W170×L1270	1	27	27	●		27	ランプ交換	5	
155			HF50意匠黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	6	
156		倉庫	40W逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
157		廊下	FML36□	外270角	2	8	16			16	器具交換	12	
158			FPL55□乳白	外620角	4	2	8			8	ランプ交換	14	
159			40W埋込	外W210×L1270	1	25	25			25	ランプ交換	4	
160			40W埋込乳白カバー	外W210×L1270	2	2	4			4	ランプ交換	4	
161	階段A	勝手口	20W逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	3	
162		階段踊場	40W逆富士		1	5	5			5	ランプ交換	4	
163	階段B	階段踊場	40W逆富士		1	6	6			6	ランプ交換	4	
164	体育館	ステージ(舞台)	スポット・舞台照明は対象外				0			0			
165		ステージ(舞台)	40W答付		2	16	32			32	ランプ交換	4	
166		舞台袖左	40W片反射(ウォールウォッシュヤー)		1	7	7			7	ランプ交換	4	
167		舞台袖右	40W片反射(ウォールウォッシュヤー)		1	7	7			7	ランプ交換	4	
168		倉庫	40W逆富士・ガード付		1	4	4			4	ランプ交換	4	
169		男子更衣室	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
170		女子更衣室	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
171		男子便所	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
172		女子便所	40W逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
173		多目的便所	40W逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
174		エントランス	FPL36□	開口450角	3	4	12			12	ランプ交換	11	
175			奥エントランス軒下	FDL18ダウンライト	外Φ170	1	2	2			2	器具交換	25
176			壁面	FML18防水ブラケット丸	外φ300	1	2	2			2	器具交換	19
										1,305			

番号	階数	部屋名	既存機器詳細					LED化内容					
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号	
1	1F	玄関	FL20? 5灯口直付	□670×H120	5	3	15	CH3900			15	ランプ交換	3
2		ホール	FL20? 5灯口直付	□670×H120	5	2	10				10	ランプ交換	3
3		相談室	FL20? 5灯口直付	□670×H120	5	2	10				10	ランプ交換	3
4		校長室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4
5		職員室	FL20? 5灯口直付	□670×H120	5	2	10				10	ランプ交換	3
6		職員室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4
7		職員室	FLR40 2灯逆富士		2	8	16			●	16	ランプ交換	5
8		放送室	FLR40 2灯埋込・乳白カバー	L1256×W300	2	1	2				2	ランプ交換	4
9		スタジオ	FLR40 2灯埋込・乳白カバー	L1256×W300	2	2	4				4	ランプ交換	4
10		印刷室	FLR40 2灯逆富士		2	1	2				1	器具交換	36
11		更衣室	FLR40 2灯逆富士		2	1	2				2	ランプ交換	4
12		更衣室	FLR40 2灯逆富士		2	1	2				2	ランプ交換	4
13		更衣室	IL60 コップ灯		1	1	1				1	ランプ交換	17
14		保険室	LED済				0	LED済			0		
15		更衣室	FL20? 3灯口		3	2	6				6	ランプ交換	3
16		更衣室	FL20 1灯フルスイッチ	外650×370	1	1	1				1	ランプ交換	3
17		体育倉庫	HF32高出力 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4
18		学童室	FLR40 2灯逆富士		2	9	18				18	ランプ交換	4
19		廊下	FL20 1灯逆富士		1	12	12				12	ランプ交換	3
20		体育館渡り廊下	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3
21		倉庫	FLR40 2灯逆富士		2	1	2				2	ランプ交換	4
22		倉庫前	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3
23		脱衣洗濯 (西階段下)	IL60 コップ灯		1	2	2				2	ランプ交換	17
24		西階段下	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3
25		男子職員便所	FLR40 2灯逆富士防雨防滴		2	1	2				2	ランプ交換	3
26		女子職員便所	FLR40 2灯逆富士防雨防滴		2	2	4				4	ランプ交換	4
27		男子職員便所	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3
28		男子職員便所	ダウンライト FDL-24EX	φ150mm	1	1	1				1	器具交換	27
29		便所	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3
30		便所外	FL20 1灯ブラケット		1	1	1				1	ランプ交換	3
31		男子便所 (中央階段横)	HF32高出力 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	4
32		女子便所 (中央階段横)	HF32高出力 1灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4
33		ポンプ室 (中央階段下)	FL20 1灯逆富士		2	1	2				2	ランプ交換	4
34		ポンプ室 (中央階段下)	IL60 コップ灯		1	1	1				1	ランプ交換	17
35		児童昇降口	FLR40 2灯逆富士		2	9	18				18	ランプ交換	4
36		児童昇降口	FL20 2灯ブラケット		2	3	6				6	ランプ交換	3
37		児童昇降口	IL60 コップ灯		1	2	2				2	ランプ交換	17
38		児童昇降口	FL20 1灯ブラケット		1	1	1				1	ランプ交換	3
39		児童昇降口	FLR40 1灯ブラケット		1	1	1				1	ランプ交換	3
40		児童昇降口	FLR40 1灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4
41		給食室	FLR40 2灯逆富士		2	4	8				8	ランプ交換	5
42		特別支援・自情	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4
43		特別支援・自情	FLR40 2灯逆富士		2	6	12				12	ランプ交換	5
44		1-1	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4
45		1-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12				12	ランプ交換	5
46		2-1	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4
47		2-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5
48		特別支援・病弱	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4
49		特別支援・病弱	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5
50	視覚覚醒室	FLR40 2灯埋込・乳白カバー・調光	L1256×W300	2	22	44			●	44	ランプ交換	4	
51	なかま室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4	
52	図書室	FLR40 2灯逆富士		2	8	16			●	16	ランプ交換	5	
53	特別支援・自情	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
54	3-1	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
55	3-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
56	会議室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
57	会議室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
58	コンピュータ室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
59	コンピュータ室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
60	4-1	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
61	4-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
62	英語活動室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
63	英語活動室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
64	生活科室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
65	生活科室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
66	資料室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
67	家庭科室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4	
68	家庭科室	FLR40 2灯逆富士		2	9	18			●	18	ランプ交換	5	
69	男子便所 (中央階段横)	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
70	女子便所 (中央階段横)	FLR40 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	4	
71	男子便所 (中央階段横)	LED済				0				0			
72	男子便所 (西階段横)	HF32高出力 1灯逆富士		1	1	1	2台中1台はLED済			1	ランプ交換	4	
73	女子便所 (西階段横)	FLR40 1灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4	
74	廊下	FL20 1灯逆富士		1	11	11				11	ランプ交換	3	
75	理科室	FLR40 2灯逆富士		2	9	18			●	18	ランプ交換	5	
76	理科準備室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
77	理科準備室	FLR40 2灯逆富士		2	1	2				2	ランプ交換	4	
78	理科準備室	FLR40 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	4	
79	理科準備室暗室	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3	
80	理工工室	(不明)				0				0			
81	理工工室	HF32高出力 12灯逆富士		2	9	18			●	18	ランプ交換	5	
82	天体室	HF32高出力 1灯黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
83	天体室	FLR40 2灯逆富士非常灯		2	2	4				2	器具交換	35	
84	5-1	FLR40 2灯逆富士		1	3	3				3	ランプ交換	4	
85	特別支援・知的	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
86	特別支援・知的	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
87	教材室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
88	教材室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
89	児童会室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12				12	ランプ交換	4	
90	児童会室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
91	児童会室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
92	6-1	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
93	6-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
94	多目的室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
95	多目的室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12				12	ランプ交換	4	
96	社会科資料室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
97	社会科資料室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12				12	ランプ交換	4	
98	資料室	FLR40 1灯黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
99	音楽室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4	
100	音楽室	FLR40 2灯逆富士		2	19	38			●	38	ランプ交換	5	
101	男子便所 (中央階段横)	IL100 1灯ダウンライト		1	7	7				7	器具交換	27	
102	男子便所 (中央階段横)	HF32高出力 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	4	
103	女子便所 (中央階段横)	FL20 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	3	
104	男子便所 (西階段横)	LED済				0	LED済			0			
105	女子便所 (西階段横)	HF32高出力 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	4	
106	廊下	FLR40 1灯逆富士		1	1	1				1	ランプ交換	4	
107	廊下	FLR40 2灯逆富士		2	2	4				4	ランプ交換	4	
108	廊下	FL20 1灯逆富士		1	10	10				10	ランプ交換	3	
109	西階段 (1.5/2.5)	FLR40 1灯ブラケット		1	4	4				4	ランプ交換	3	
110	西階段 (2/3)	FL20 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	3	
111	中央階段 (1.5/2.5)	FLR40 1灯ブラケット		1	4	4				4	ランプ交換	4	
112	中央階段 (2/3)	FL20 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	3	
113	東階段 (1.5/2.5)	FLR40 1灯ブラケット		1	4	4				4	ランプ交換	4	
114	東階段 (2/3)	FL20 1灯逆富士		1	2	2				2	ランプ交換	3	
115	体育館	玄関外 (軒下)	FL20 4灯口直付		4	2	8			8	ランプ交換	3	
116	体育館	玄関	FLR40 4灯口直付		4	1	4			4	ランプ交換	4	
117													

番号	階数	部室名	既存機器詳細				LED化内容						
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号	
1	本館1F	玄関	FL20 1灯ブラケット・カバー付き		1	2	2			2	ランプ交換	3	
2		印刷室	FLR40 1灯逆富士	□270	2	4	8			8	ランプ交換	10	
3		廊下	FL20 2灯逆富士		2	5	10			6	ランプ交換	4	
4		(共同学校事務室)	LED済				0			10	ランプ交換	3	
5		会議室	FLR40 3灯埋込・プリズム	外W465×L1280	3	3	9		●	9	ランプ交換	5	
6		校長室	FLR40 3灯埋込・プリズム	外W465×L1280	3	3	9			9	ランプ交換	4	
7		職員室	FLR40 2灯逆富士		2	14	28	全数18台中4台LED済	●	28	ランプ交換	5	
8		放送室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4	
9		スタジオ	FLR40 2灯逆富士		2	4	8			8	ランプ交換	4	
10		湯沸	FLR40 2灯逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
11		男子職員便所	FL20 1灯キャッチン・ブル		1	1	1			1	ランプ交換	3	
12		女子職員便所	FLR40 1灯逆富士		1	1	1			1	ランプ交換	4	
13		廊下(運動場向き)	FL20 1灯ブラケット(ミラー灯)		1	4	4			4	ランプ交換	3	
14		廊下(運動場向き)	FL20 2灯逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	3	
15		男子更衣室	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
16		女子更衣室	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
17		保健室	FLR40 2灯逆富士		2	11	22			22	ランプ交換	4	
18		渡り廊下(本館～北館)	FHP32? 1灯直付防水ブラケット	Φ200×H150	1	8	8			8	ランプ交換	11	
19		北館1F	児童玄関	FLR40 1灯逆富士		1	15	15			15	ランプ交換	4
20			廊下	FL20 2灯逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	3
21	階段下		FLR40 1灯逆富士		1	3	3			3	ランプ交換	4	
22	階段下		FLR40 1灯逆富士		1	1	1			1	ランプ交換	4	
23	多目的トイレ		FL20 2灯逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	3	
24	面談室		FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
25	面談室		FLR40 2灯逆富士		2	1	2			2	ランプ交換	4	
26	IL60 コップ灯				1	1	1			1	ランプ交換	17	
27	すぎのこ1・2		FLR40 2灯逆富士		2	8	16		●	16	ランプ交換	5	
28	1-1		FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
29	1-1		FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
30	1-1		FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
31	1-1		FLR40 1灯逆富士		1	1	1		●	1	ランプ交換	5	
32	1-2		FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
33	1-2		FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
34	1-2		FLR40 2灯逆富士(直付下面開放風)		2	2	4		●	4	ランプ交換	5	
35	すぎのこ3		FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
36	すぎのこ3		FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
37	すぎのこ3		FLR40 2灯逆富士(直付下面開放風)		2	2	4		●	4	ランプ交換	5	
38	男子便所		HF32高出力 1灯逆富士		1	3	3			3	ランプ交換	4	
39	女子便所	HF32高出力 1灯逆富士		1	3	3			3	ランプ交換	4		
40	給食配膳室	HF32高出力 1灯逆富士・防雨防滴		1	5	5			5	ランプ交換	4		
41	階段下倉庫	IL60 コップ灯		1	1	1			1	ランプ交換	17		
42	西学童保育所分室	(対象外)				0			0				
43	渡り廊下(北館～南館)	E17 ダウンライト・防雨防滴	外Φ175	1	9	9			9	器具交換	32		
44	渡り波板(南館～本館)	FL20 2灯笠付ステン・防雨防滴		2	3	6			6	ランプ交換	3		
45	南館1F	生活科室	HF32高出力 2灯逆富士		2	12	24			24	ランプ交換	4	
46		廊下	HF32高出力 1灯黒板灯		1	3	3			3	ランプ交換	4	
47		廊下	FPL18 ダウンライト	Φ150mm	1	14	14			14	器具交換	25	
48		西学童保育室	(対象外)				0			0			
49		男子便所	FPL18? ダウンライト	Φ150mm	1	7	7			7	器具交換	25	
50		男子便所	FL15 1灯ブラケット	L370	1	3	3			3	ランプ交換	2	
51		女子便所	FPL18? ダウンライト	Φ150mm	1	11	11			11	器具交換	25	
52		女子便所	FL15 1灯ブラケット	L370	1	3	3			3	ランプ交換	2	
53		渡り廊下(本館～北館)	E17 ダウンライト・防雨防滴	外Φ175	1	4	4			4	器具交換	32	
54		廊下(本館～北館)	FL20 1灯逆富士		1	13	13			13	ランプ交換	3	
55	本館2F	第1理科室	FLR40 2灯逆富士		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
56		第1理科室	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
57		理科準備室	FLR40 2灯逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
58		第2理科室	FLR40 2灯逆富士		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
59		第2理科室	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
60		男子便所	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
61		女子便所	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
62		家庭科準備室	FLR40 2灯逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
63		家庭科室	FLR40 2灯逆富士		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
64		家庭科室	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
65	北館2F	図書室	HF32高出力 2灯逆富士		2	12	24	レースウェイ	●	24	ランプ交換	5	
66		図書室	HF32高出力 1灯逆富士		1	12	12	レースウェイ	●	12	ランプ交換	5	
67		教材室	FLR40 1灯逆富士		1	6	6			6	ランプ交換	4	
68		2-1	FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
69		2-1	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
70		2-2	FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
71		2-2	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
72		2-3	FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
73		2-3	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
74		すぎのこ4	FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
75	すぎのこ4	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
76	すぎのこ5	FLR40 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5		
77	すぎのこ5	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
78	渡り廊下(北館～南館)	HF32高出力 2灯逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4		
79	渡り廊下(北館～南館)	HF32高出力 1灯逆富士		1	1	1			1	ランプ交換	4		
80	南館2F	男子便所	FPL18? ダウンライト	Φ150mm	1	9	9			9	器具交換	25	
81		男子便所	FL15 1灯ブラケット	L370	1	3	3			3	ランプ交換	2	
82		女子便所	FPL18? ダウンライト	Φ150mm	1	12	12			12	器具交換	25	
83		女子便所	FL15 1灯ブラケット	L370	1	3	3			3	ランプ交換	2	
84		廊下	HF32高出力 2灯逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
85		5-1	HF32高出力 1灯逆富士		1	1	1			1	ランプ交換	4	
86		5-1	HF32高出力 2灯逆富士		2	8	16		●	16	ランプ交換	5	
87		5-1	HF32高出力 1灯黒板灯		1	3	3			3	ランプ交換	4	
88		5-2	HF32高出力 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
89		5-2	HF32高出力 1灯黒板灯		1	3	3			3	ランプ交換	4	
90	5-3	HF32高出力 2灯逆富士		2	6	12		●	12	ランプ交換	5		
91	5-3	HF32高出力 1灯黒板灯		1	3	3			3	ランプ交換	4		
92	93	音楽室	250Wクリプトン□	□220	1	12	12			12	器具交換	23	
93	94	音楽室	100Wクリプトン□	□180	1	4	4			4	器具交換	20	
94	95	音楽室	FLR40 1灯埋込・連結右		1	7	7		●	7	ランプ交換	5	
95	96	音楽室	FLR40 1灯埋込・連結左		1	7	7		●	7	ランプ交換	5	
96	97	音楽室	FLR40 1灯埋込・連結中央		1	14	14		●	14	ランプ交換	5	
97	98	音楽準備室	FLR40 2灯逆富士		2	3	6			6	ランプ交換	4	
98	99	会議室	250Wクリプトン□	□220	1	8	8			8	器具交換	23	
99	100	会議室	100Wクリプトン□	□180	1	4	4			4	器具交換	20	
100	101		FLR40 1灯埋込・連結右		1	8	8		●	8	ランプ交換	5	
101	102		FLR40 1灯埋込・連結左		1	8	8		●	8	ランプ交換	5	
102	103		FLR40 1灯埋込・連結中央		1	8	8		●	8	ランプ交換	5	
103	104	教育相談室	FLR40 2灯逆富士		2	6	12			12	ランプ交換	4	
104	105	男子便所	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
105	106	女子便所	FLR40 1灯逆富士		1	2	2			2	ランプ交換	4	
106	107	園工準備室	FLR40 2灯逆富士		2	2	4			4	ランプ交換	4	
107	108	園工教室	FLR40 2灯意匠トラフ		2	9	18		●	18	ランプ交換	5	
108	109	園工教室	FLR40 1灯意匠トラフ		1	6	6		●	6	ランプ交換	5	
109	110	園工教室	FLR40 1灯黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
110	111												
111	112												

113	北館3F	廊下 (本館～北館)	FCL30 ブラケット			1	2	2			2	ランプ交換	8
114		教材室	FLR40 1灯逆富士			2	4	8			8	ランプ交換	4
115		廊下	FL20 1灯逆富士			1	7	7			7	ランプ交換	3
116		4-1	HF32高出力 1灯逆富士			1	12	12	●		12	ランプ交換	5
117			HF32高出力 1灯黒板灯			1	2	2			2	ランプ交換	4
118		4-2	HF32高出力 1灯逆富士			1	12	12	●		12	ランプ交換	5
119			HF32高出力 1灯黒板灯			1	2	2			2	ランプ交換	4
120		すぎのこ5	HF32高出力 1灯逆富士			1	12	12	●		12	ランプ交換	5
121			HF32高出力 1灯黒板灯			1	2	2			2	ランプ交換	4
122		すぎのこ6	HF32高出力 1灯逆富士			1	12	12	●		12	ランプ交換	5
123			HF32高出力 1灯黒板灯			1	2	2			2	ランプ交換	4
124		すぎのこ7	HF32高出力 1灯逆富士			1	12	12	●		12	ランプ交換	5
125			HF32高出力 1灯黒板灯			1	2	2			2	ランプ交換	4
126		廊下 (北館～南館)	HF32高出力 2灯逆富士			2	2	4			4	ランプ交換	4
127			HF32高出力 1灯逆富士			1	1	1			1	ランプ交換	4
128	南館3F	男子便所	FPL18? ダウンライト			1	8	8			8	器具交換	25
129			FL15 1灯ブラケット	L370		1	3	3			3	ランプ交換	2
130		女子便所	FPL18? ダウンライト			1	11	11			11	器具交換	25
131			FL15 1灯ブラケット	L370		1	3	3			3	ランプ交換	2
132		5-1	HF32高出力 2灯逆富士			2	6	12	●		12	ランプ交換	5
133			HF32高出力 1灯黒板灯			1	3	3			3	ランプ交換	4
134		5-2	HF32高出力 2灯逆富士			2	6	12	●		12	ランプ交換	5
135			HF32高出力 1灯黒板灯			1	3	3			3	ランプ交換	4
136		コンピューター室	HF32高出力 2灯cチャン回避埋込・ルーバー付き			2	16	32	●		32	ランプ交換	5
137	本館	非常階段 (1/2/3)	FL20 1灯ブラケット・カバー付き			1	3	3			3	ランプ交換	3
138		中央階段 (1/1.5/2/2.5/3)	FL20 2灯逆富士			2	5	10			10	ランプ交換	3
139	北館	西階段 (1/1.5/2/2.5/3)	FL20 2灯逆富士			2	5	10			10	ランプ交換	3
140		東階段 (1/1.5/2/2.5/3/R)	FL20 2灯逆富士			2	6	12			12	ランプ交換	3
141	南館	階段 (1/2/3)	HF32高出力 1灯逆富士			1	3	3			3	ランプ交換	4
142		階段 (1.5/2.5)	HF32高出力 1灯ブラケット			1	2	2			2	ランプ交換	4
143	体育館	外壁	FL20 1灯ブラケット・カバー付き			1	10	10			10	ランプ交換	3
144		玄関	FL20 5灯口	外口660		5	2	10			10	ランプ交換	3
145		男子更衣室	FLR40 1灯逆富士			1	1	1			1	ランプ交換	4
146		男子便所	FLR40 1灯逆富士			1	1	1			1	ランプ交換	4
147		女子更衣室	FLR40 1灯逆富士			1	1	1			1	ランプ交換	4
148		女子便所	FLR40 1灯逆富士			1	1	1			1	ランプ交換	4
149		倉庫	FLR40 1灯トラフ・ガード付き			1	2	2			2	ランプ交換	4
150		舞台袖左	FLR40 2灯逆富士			2	1	2			2	ランプ交換	4
151			FLR40 1灯片反射笠			1	2	2			2	ランプ交換	4
152		放送室	FLR40 2灯逆富士			2	1	2			2	ランプ交換	4
153		舞台袖右	FLR40 1灯ブラケット			1	2	2			2	ランプ交換	4
154		舞台	FLR40 2灯笠付			2	8	16	CH5000		16	ランプ交換	4
155	体育館倉庫	用具倉庫	FLR40 1灯トラフ			1	6	6			6	ランプ交換	4
156	運動場倉庫	倉庫	FLR40 1灯トラフ・ガード付き			1	2	2			2	ランプ交換	4
											1,050		

番号	階数	部屋名	既存機器詳細				LED化内容					
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号
1	1F	玄関	スクエアライト FPL-36EX-N/2X4	□450mm	4	3	12			12	ランプ交換	11
2		校長室	スクエアライト FPL-36EX-NX3	□450mm	3	6	18			18	ランプ交換	11
3			ブラケット 20W1灯式		1	1	1			1	ランプ交換	3
4		会議室	スクエアライト FPL-36EX-NX3	□450mm	3	12	36		●	36	ランプ交換	5
5		研修室	ブラケット 20W1灯式		1	3	3			3	ランプ交換	3
6			ブラケットライト E-26 60型		1	1	1			1	ランプ交換	17
7			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4
8			20W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	3
9			サークルランプ 30W X 1		1	2	2			2	ランプ交換	8
10			40W X 1		1	2	2			2	ランプ交換	9
11			男子更衣室	40W1灯式逆富士型		1	4	4			4	ランプ交換
12		相談室	サークルランプ 32W X 1		1	1	1			1	ランプ交換	8
13			40W X 1		1	1	1			1	ランプ交換	9
14			20W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	3
15		女子更衣室	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4
16		印刷室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4
17		湯沸室	ブラケット 20W1灯式		1	3	3			3	ランプ交換	3
18		職員用男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4
19			ブラケット 20W1灯式		1	1	1			1	ランプ交換	3
20			ブラケット 20W1灯式 (ブルスイッチ付)		1	1	1			1	ランプ交換	3
21		職員用女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4
22	ブラケット 20W1灯式			1	2	2			2	ランプ交換	3	
23	みんなのトイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
24	来客用男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
25	来客用女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
26	児童昇降口	40W1灯式逆富士型		1	16	16			16	ランプ交換	4	
27	給食室 (配膳室)	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
28	手洗所	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
29	多目的ホール	ダウンライト メタハラ100W	Φ150mm	1	8	8			8	器具交換	30	
30		ダウンライト 水銀灯 100W	Φ250mm	1	16	16	H:5930mm		16	器具交換	31	
31	図書室	40W2灯式埋込型		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
32		FPL18 ダウンライト	Φ150mm	1	6	6			6	器具交換	25	
33	女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
34	男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
35	図工室	40W2灯式埋込型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5	
36		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
37	家庭科室	40W2灯式埋込型		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
38		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
39	準備室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
40		40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
41	手洗場	ブラケット E-26 60W電球 電球色		1	1	1			1	ランプ交換	17	
42	外トイレ	20W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	3	
43	教材室	40W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	4	
44	職員室	40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5	
45	スタジオ	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
46	放送室	40W2灯式埋込型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
47	保健室	40W2灯式逆富士型		2	6	12			12	ランプ交換	4	
48		40W1灯式逆富士型		1	4	4			4	ランプ交換	4	
49	相談室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
50	多目的室	40W2灯式逆富士型		2	3	6		●	6	ランプ交換	5	
51		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
52	ひまわりA	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
53		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
54	1-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
55		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
56	2-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
57		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
58	ひまわりB	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
59		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
60	ひまわりC	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
61		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
62	生活科室	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
63		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
64	図書室前廊下	20W2灯式埋込型		2	23	46			46	ランプ交換	3	
65		40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
66	校長室前廊下	20W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	3	
67	ひまわりC (児童会室)	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
68		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
69	資料室	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
70		40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
71	6-1組	40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
72	6-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
73		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
74	5-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
75		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
76	5-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
77		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
78	4-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
79		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
80	4-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
81		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
82	3-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
83		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
84	3-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
85		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
86	第1理科室	40W2灯式逆富士型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5	
87		40W1灯式黒板灯		1	1	1			1	ランプ交換	4	
88	準備室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
89		40W2灯式逆富士型		2	12	24		●	24	ランプ交換	5	
90		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
91	前室	20W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	3	
92		40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
93	女子トイレ	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
94	男子トイレ	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
95	視聴覚室 (コンピュータールーム)	40W2灯式埋込型	調光	2	18	36		●	36	ランプ交換	5	
96		FPL18 ダウンライト 調光	Φ150mm	1	11	11			11	器具交換	22	
97	準備室	40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
98		40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
99	前室	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
100	ひまわりD	40W2灯式埋込型		2	8	16		●	16	ランプ交換	5	
101		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
102	前室	20W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	3	
103		40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
104	女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
105	音楽室	40W2灯式埋込型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5	
106		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
107	準備室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
108		40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
109	前室	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
110	廊下	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
111	廊下	20W2灯式逆富士型		2	25	50			50	ランプ交換	3	
112	階段A (職員室側)	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
113		2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3
114	階段B (ひまわりA側)	40W1灯式トラフ型片側笠付		1	1	1			1	ランプ交換	4	
115		1F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3
116	2F	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
117	階段C (生活科室前)	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	

118	体育館	玄関ホール及び通路	40W1灯式トラフ型		1	56	56		56	ランプ交換	4
119		渡り廊下	20W1灯式笠付きトラフ型		1	5	5		5	ランプ交換	3
120		階段壁面	半丸形ブラケット E26 40W 白熱灯		1	3	3		3	ランプ交換	17
121			ブラケット E-26 60W電球 電球色		1	7	7		7	ランプ交換	17
122		女子トイレ	40W1灯式トラフ型		1	8	8		8	ランプ交換	4
123		男子トイレ	40W1灯式トラフ型		1	8	8		8	ランプ交換	4
124		ミーティングルーム	40W1灯式トラフ型		1	16	16		16	ランプ交換	4
125		倉庫	40W1灯式トラフ型		1	4	4		4	ランプ交換	4
126		教室	40W2灯式埋込型		2	3	6		6	ランプ交換	4
127		下足室	40W2灯式逆富士型		2	2	4		4	ランプ交換	4
128		アリーナ内倉庫1	40W2灯式逆富士型		2	2	4		4	ランプ交換	4
129		アリーナ内倉庫2	40W2灯式逆富士型		2	4	8		8	ランプ交換	4
130		ステージ	左		2	2	4		4	ランプ交換	4
131			右		2	3	6		6	ランプ交換	4
132		中央天井	40W2灯式トラフ型 両笠付 14台×3列		2	42	84	H:5979mm	84	ランプ交換	4
133		放送室	40W2灯式逆富士型		2	2	4		4	ランプ交換	4
									1,118		

番号	階数	部屋名	既存機器詳細				LED化内容		備考	調光	数量	工事方法他	照合番号
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	数量					
1	本館1F	玄関	□480mmスクエアライト	40形サークルライト	1	6	6			6	ランプ交換	9	
2				30型サークルライト	1	6	6			6	ランプ交換	8	
3		事務室	40W2灯式逆富士型		2	6	12			12	ランプ交換	4	
4		職員室	40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5	
5		男子更衣室	40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
6			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
7			20W灯式逆富士型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
8		放送室	40W1灯式埋込型		1	1	1			1	ランプ交換	3	
9			40W2灯式埋込型		2	8	16			16	ランプ交換	4	
10			20W灯式逆富士型		1	3	3			3	ランプ交換	3	
11		保健室	40W2灯式逆富士型		2	8	16			16	ランプ交換	4	
12		調理室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
13		通級	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
14		障害者用トイレ	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
15		準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
16		わかば1	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
17		資料室	40W1灯式逆富士型		1	2	2			2	ランプ交換	4	
18		男子職員トイレ	40W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	4	
19			40W1灯式逆富士型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
20		女子職員トイレ	40W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	4	
21			40W1灯式逆富士型		1	3	3			3	ランプ交換	4	
22		PC倉庫	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
23		印刷室	40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
24		書庫室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
25		校長室	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	8	16			16	ランプ交換	4	
26			20W灯式トラフ型		1	1	1			1	ランプ交換	3	
27		小会議室	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
28		会議室	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
29		西会議室	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
30		階段下倉庫	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
31		カウンセリング室	40W3灯式埋込型		3	2	6			6	ランプ交換	4	
32			サークルライト2灯式 30W		1	2	2			2	ランプ交換	8	
33			32W		1	2	2			2	ランプ交換	8	
34		20W2灯式逆富士型		2	9	18			18	ランプ交換	3		
35		FPL18 ダウンライト	φ150mm	1	2	2			2	器具交換	25		
36	風呂場	E-26 60W電球 電球色		1	1	1			1	ランプ交換	17		
37	シャッター付き倉庫	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4		
38	職員室前廊下	40W1灯式埋込型		1	11	11			11	ランプ交換	4		
39		20W2灯式逆富士型		2	10	20			20	ランプ交換	3		
40	本館2F	視聴覚室	40W2灯式埋込型		2	20	40		●	40	ランプ交換	5	
41			40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4	
42		準備室	20W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	3	
43			40W2灯式逆富士型		2	2	4			4	ランプ交換	4	
44		男子トイレ	20W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	3	
45		女子トイレ	20W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	3	
46		第1美術室	40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5	
47			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
48		準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
49		第2美術室	40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5	
50			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
51		わかば2	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
52		わかば3	40W2灯式埋込型	W1270×D320mm	2	10	20		●	20	ランプ交換	5	
53			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
54		教育相談室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
55		図書館	40W3灯式埋込型	W1270×D320mm	3	28	84		●	84	ランプ交換	5	
56		司書室	40W3灯式埋込型	W1270×D320mm	3	2	6			6	ランプ交換	4	
57			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
58		準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
59		廊下	20W2灯式逆富士型		2	10	20			20	ランプ交換	3	
60		中別館1F	木工室	40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5
61				40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4
62			技術準備室	40W2灯式逆富士型		2	8	16			16	ランプ交換	4
63				40W2灯式逆富士型		2	24	48		●	48	ランプ交換	5
64				40W1灯式黒板灯		1	1	1			1	ランプ交換	4
65			金工室横資料室1	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4
66			金工室横資料室2	40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4
67			礼法室	40W2灯式埋込型		2	8	16			16	ランプ交換	4
68				□150mmダウンライト E-26 60W 電球色		1	4	4			4	ランプ交換	17
69			学習室3	40W2灯式逆富士型		2	8	16		●	16	ランプ交換	5
70				40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4
71			第1理科室	40W2灯式逆富士型		2	18	36		●	36	ランプ交換	5
72				40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4
73	準備室		40W2灯式逆富士型		2	3	6			6	ランプ交換	4	
74	第2理科室		40W2灯式逆富士型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5	
75			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
76	準備室		40W2灯式逆富士型		2	8	16			16	ランプ交換	4	
77		40W1灯式逆富士型		1	1	1			1	ランプ交換	4		
78	暗室	E-26 60W電球 電球色		2	1	2			2	ランプ交換	17		
79	第3理科室	40W2灯式逆富士型		2	16	32		●	32	ランプ交換	5		
80		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
81	廊下	20W2灯式逆富士型		2	10	20			20	ランプ交換	3		
82	中別館2F	調理室	40W2灯式逆富士型		2	18	36		●	36	ランプ交換	5	
83			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
84		準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
85		被服室	40W2灯式逆富士型		2	18	36		●	36	ランプ交換	5	
86			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
87		準備室	40W2灯式逆富士型		2	5	10			10	ランプ交換	4	
88		3-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
89			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
90		3-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
91			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
92		学習室1	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
93			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
94		3-3組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
95			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
96		3-4組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
97			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
98		学習室2	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
99		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
100	3-5組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5		
101		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
102	わかば7	40W2灯式逆富士型		2	6	12			12	ランプ交換	4		
103		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
104	廊下	20W2灯式逆富士型		2	10	20			20	ランプ交換	3		
105	北館1F	第1音楽室	40W2灯式逆富士型		2	20	40		●	40	ランプ交換	5	
106			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
107		準備室	40W2灯式逆富士型		2	1	2			2	ランプ交換	4	
108			40W2灯式逆富士型		2	4	8			8	ランプ交換	4	
109		学習室5	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
110			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
111		学習室6	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
112			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
113		1-1組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
114			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
115		1-2組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
116			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
117		1-3組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
118			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
119		1-4組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
120			40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4	
121		1-5組	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●	12	ランプ交換	5	
122		40W1灯式黒板灯		1	2	2			2	ランプ交換	4		
123	わかば4・5	40W2灯式逆富士型		2	6	12		●					

126	北館2F	第2音楽室	40W2灯式埋込型			2	21	42	●	42	ランプ交換	5
127			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
128			Φ150mmダウンライト 60型			1	8	8		8	器具交換	25
129		前室	40W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	4
130		準備室	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
131		PC教室	40W2灯式コンパクト型			3	16	48	●	48	ランプ交換	5
132			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
133		学習室 4	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
134			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
135		2-1組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
136			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
137		2-2組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
138			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
139		2-3組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
140			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
141		2-4組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
142			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
143		2-5組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
144			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
145		わかば6	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
146			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
147		廊下	20W2灯式逆富士型			2	7	14		14	ランプ交換	3
										1	新設器具×1	35
148	本館-中別館	1F 廊下 (職員室側)	20W2灯式逆富士型			2	6	12		12	ランプ交換	3
149	本館-中別館	2F 廊下 (職員室側)	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
150	中別館-北館	1F 廊下 (職員室側)	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
151		男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
152		女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
153	中別館-北館	2F 廊下 (職員室側)	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
154		男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
155		女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
156	本館-中別館	1F 廊下 (生徒昇降口側)	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
157			20W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	3
158		生徒昇降口	Φ200mmダウンライト 60型			1	8	8		8	器具交換	26
159			40W2灯式逆富士型			2	10	20		20	ランプ交換	4
160	中別館-北館	1F 廊下 (生徒昇降口側)	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
161		男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
162		女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	10			0	LED済対象外	
163		配膳室	40W2灯式逆富士型			2	8	16		16	ランプ交換	4
164	中別館-北館	2F 廊下 (生徒昇降口側)	40W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	4
165		男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	8			0	LED済対象外	
166		女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	9			0	LED済対象外	
167	A階段	職員室側 1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	新設器具×2	35
168	B階段	木工室側 1F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
169		1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
170		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
171	C階段	音楽室側 1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
172	D階段	1-1組側 1F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
173		1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
174		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
175	E階段	配膳室側 1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
176		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
177	F階段	玄関側 1F	20W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	3
178		1F-2F踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
179		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
180	体育館1F	玄関ホール	Φ150mmダウンライト FDL-18EX-L			1	27	27		27	器具交換	25
181		更衣室	40W2灯式逆富士型			2	4	8	2台器具破損	8	ランプ交換	4
182		男子トイレ	40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
183		女子トイレ	40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
184		倉庫	40W2灯式逆富士型			2	10	20		20	ランプ交換	4
185		階段下倉庫	E-26 40W電球 電球色			1	1	1		1	ランプ交換	18
186		アリーナ内倉庫	40W2灯式逆富士型			2	16	32		32	ランプ交換	4
187		体育官室	40W2灯式埋込型			2	6	12		12	ランプ交換	4
188		スチーフ	40W2灯式トランプ型両笠付			2	29	58		58	ランプ交換	4
189		放送室	40W2灯式埋込型			2	2	4		4	ランプ交換	4
190			Φ150mmダウンライト 60型			1	1	1		1	器具交換	25
191	体育館2F	倉庫	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
192			40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
193		階段 1F-2F 踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
194		通路	20W2灯式逆富士型			2	1	2	器具破損	2	新設器具×2	35
										1,893		

番号	階数	部屋名	既存機器詳細				LED化内容						
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号	
1	本館1F	玄関	スクエアライト 40W管X5本	□1270mm	5	3	15						
2		校長室	40W2灯式埋込型2連式ルーバー式	W2540×D320mm	4	4	16						
3		第1会議室	40W2灯式埋込型2連式ルーバー式	W2540×D320mm	4	4	16						
4		第2会議室	40W2灯式埋込型2連式ルーバー式	W2540×D320mm	4	4	16						
5		第3会議室	40W2灯式埋込型2連式ルーバー式	W2540×D320mm	4	4	16						
6		男性職員更衣室	40W2灯式逆富士型		2	2	4						
7			40W1灯式逆富士型		1	1	1						
8		女性職員更衣室	20W2灯式逆富士型		2	1	2						
9			40W2灯式逆富士型		2	2	4						
10			40W1灯式逆富士型		1	1	1						
11			20W2灯式逆富士型		2	1	2						
12		書庫室	40W2灯式逆富士型		2	2	4						
13			第4会議室	サークルライト2灯式 30W		1	2	2					
14				32W		1	2	2					
15													
16				40W2灯式逆富士型		2	3	6					
17		印刷室	40W2灯式逆富士型		2	4	8						
18		図書室	40W3灯式埋込型2連式	W2540×D320mm	6	12	72						
19			40W3灯式埋込型	W1260×D320mm	3	2	6						
20		司書室	40W2灯式埋込型		2	2	4						
21			40W1灯式逆富士型		1	2	2						
22		男性職員トイレ	20W2灯式逆富士型		2	1	2						
23			40W1灯式逆富士型		1	2	2						
24		女性職員トイレ	40W2灯式逆富士型		2	23	46						
25			40W1灯式逆富士型		1	1	1						
26		放送室・スタジオ	20W2灯式逆富士型		2	1	2						
27			40W2灯式埋込型2連式		4	1	4						
28		保健室	40W2灯式埋込型		2	6	12						
29			40W2灯式逆富士型		2	8	16						
30		廊下	40W2灯式逆富士型		2	2	4						
31			20W2灯式逆富士型		2	11	22						
32		保健室へ配膳室の屋外天井	20W2灯式逆富士型		2	12	24						
33	別館1F	配膳室	40W1灯式トラップ面蓋付		1	8	8						
34		配膳室前	20W2灯式逆富士型		1	1	1						
35		男子トイレ (外から)	40W1灯式逆富士型		1	1	1						
36			20W2灯式逆富士型		2	1	2						
37		女子トイレ (外から)	40W1灯式逆富士型		1	1	1						
38			20W2灯式逆富士型		2	1	2						
39		昇降口	40W1灯式逆富士型		1	21	21						
40			20W2灯式逆富士型		1	1	1						
41		障壁者用トイレ	40W1灯式逆富士型		2	1	2						
42			20W2灯式逆富士型		2	2	4						
43		倉庫	40W2灯式逆富士型		2	2	4						
44			40W2灯式逆富士型		2	8	16						
45		おおぞらA	40W2灯式逆富士型		2	4	8						
46			40W2灯式逆富士型		2	4	8						
47		おおぞらB	40W2灯式逆富士型		2	8	16						
48			40W1灯式黒板灯		1	2	2						
49		第1美術室	40W2灯式逆富士型		2	18	36						
50			40W1灯式黒板灯		1	2	2						
51		準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8						
52			20W2灯式逆富士型		2	3	6						
53		男子トイレ	40W1灯式逆富士型		2	3	6						
54			20W2灯式逆富士型		2	24	48						
55		女子トイレ	40W1灯式黒板灯		1	2	2						
56			40W2灯式逆富士型		2	1	2						
57		木工室	40W2灯式逆富士型		2	4	8						
58			40W2灯式逆富士型		2	21	42						
59		前室	40W1灯式黒板灯		1	2	2						
60			40W2灯式逆富士型		2	18	36						
61		準備室	40W1灯式黒板灯		1	2	2						
62			40W2灯式逆富士型		2	4	8						
63		廊下	20W2灯式逆富士型		2	12	24						
64			40W2灯式逆富士型		2	18	36						
65	被服室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
66		40W2灯式逆富士型		2	4	8							
67	男子トイレ	20W2灯式逆富士型		2	1	2							
68		40W1灯式逆富士型		1	2	2							
69	女子トイレ	20W2灯式逆富士型		2	1	2							
70		40W1灯式逆富士型		1	2	2							
71	第1理科室	40W2灯式逆富士型		2	18	36							
72		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
73	第2理科室	40W2灯式逆富士型		2	16	32							
74		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
75	理科準備室	40W2灯式逆富士型		2	10	20							
76		20W2灯式逆富士型		2	12	24							
77	調理室	40W2灯式吊り型		2	26	52							
78		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
79	準備室	40W2灯式吊り型		2	4	8							
80		20W2灯式逆富士型		2	1	2							
81	男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2							
82		20W2灯式逆富士型		2	1	2							
83	女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2							
84		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
85	2-A組	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
86		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
87	2年学習室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
88		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
89	2-B組	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
90		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
91	学習室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
92		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
93	1年学習室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
94		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
95	1-A組	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
96		40W2灯式逆富士型		2	6	12							
97	男子トイレ	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
98		20W1灯式逆富士型		1	1	1							
99	女子トイレ	20W2灯式逆富士型		2	2	4							
100		20W2灯式逆富士型		2	3	6							
101	1-B組	40W2灯式逆富士型		2	6	12							
102		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
103	1年学習室	40W2灯式逆富士型		2	6	12							
104		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
105	廊下	20W2灯式逆富士型		2	8	16							
106		20W1灯式逆富士型		1	5	5							
107	第1音楽室	40W2灯式埋込型2連式		4	6	24							
108		40W2灯式埋込型3連式		6	1	6							
109	前室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
110		20W2灯式逆富士型		2	1	2							
111	準備室	40W2灯式逆富士型		2	4	8							
112		20W2灯式逆富士型		2	1	2							
113	男子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2							
114		20W2灯式逆富士型		2	1	2							
115	女子トイレ	40W1灯式逆富士型		1	2	2							
116		40W2灯式埋込型2連式		4	12	48							
117	第2音楽室	40W1灯式黒板灯		1	2	2							
118		40W2灯式逆富士型		2	4	8							
119	LL教室	40W2灯式埋込型2連式		4	9	36							
120		40W1灯式黒板灯		1	2	2							
121	少人数教室	40W2灯式逆富士型		2	3	6							
122		20W2灯式逆富士型		2	11	22							
123	廊下	ダウンライト E26電球 40W	外寸Φ125mm	1	1	1							

124	別館3F	視聴覚室	40W2灯式埋込型2連式			4	9	36	●	36	ランプ交換	5
125			40W2灯式埋込型4連式			8	1	8		8	ランプ交換	4
126			40W2灯式埋込型			2	3	6		6	ランプ交換	4
127			ダウンライト E26電球 40W	外寸Φ125mm		1	4	4		4	器具交換	29
128		男子トイレ	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
129			40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
130		女子トイレ	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
131			40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
132		多目的室	40W2灯式埋込型ルーバー付き	W1270×D330mm		2	21	42	●	42	ランプ交換	5
133		準備室	40W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	4
134		3-A組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
135			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
136		Aダッシュ	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
137			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
138		3-B組	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
139			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
140		Bダッシュ	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
141			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
142		学習室	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
143			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
144		男子トイレ	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
145		女子トイレ	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
146		市人教事務局	40W2灯式逆富士型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
147			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
148		倉庫	40W2灯式逆富士型			2	6	12		12	ランプ交換	4
149			40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
150		廊下	20W2灯式逆富士型			2	8	16		16	ランプ交換	3
151			20W1灯式逆富士型			1	5	5		5	ランプ交換	3
152	本館階段	職員室側 1F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
153		1F-2F踊り場天井	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
154		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
155		2F-3F踊り場天井	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
156	別館階段	配膳室側 1F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
157		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
158		3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
159		木工室側 1F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
160		1F-2F踊り場天井	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
161		2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
162		2F-3F踊り場天井	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
163		3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
164	体育館1F	玄関ホール	ダウンライト FDL-18EX-L/2	Φ150mm		1	24	24		24	器具交換	25
165			20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
166			20W2灯式埋込型			2	7	14		14	ランプ交換	3
167		男子更衣室	40W2灯式逆富士型			2	5	10		10	ランプ交換	4
168			20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
169		男子トイレ	40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
170		女子更衣室	40W2灯式逆富士型			2	5	10		10	ランプ交換	4
171			20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
172		女子トイレ	40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
173		ミーティングルーム	40W2灯式逆富士型			2	6	12		12	ランプ交換	4
174		教官室	40W2灯式逆富士型			2	6	12		12	ランプ交換	4
175		倉庫1	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
176		倉庫2	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
177		舞台 上部	ボウダーライトNQ37011K2 (9灯式)	白熱灯 ロアーホリ		9	8		対象外	0		
178			40W2灯式両面付			2	4	8		8	ランプ交換	4
179		放送室	40W2灯式逆富士型			2	9	18		18	ランプ交換	4
180		倉庫	40W2灯式両面付			2	6	12		12	ランプ交換	4
181		昇降階段天井	ダウンライト FDL-18EX-L/2	Φ150mm		1	7	7		7	器具交換	25
182	体育館2F	階段	20W2灯式逆富士型			2	1	2	H:4533mm	2	ランプ交換	3
183		1F-2F 踊り場	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
184		2F	40W2灯式逆富士型			2	4	8		8	ランプ交換	4
185		倉庫	20W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	3
186		更衣室	40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
187		通路	20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
										1,657		

番号	階数	部屋名	既存機器詳細					LED化内容					
			照明器具	器具外寸	灯式	台数	本数	備考	調光	数量	工事方法他	照合番号	
1	1F	玄関	スクエアライト 20W1灯式×4	□630mm	4	3	12						
2			職員室	40W2灯式直付け		2	19	38		●	38	ランプ交換	3
3		保健室	20W1灯式ブラケット		1	2	2				2	器具交換	3
4			40WタイプLEDベースライト		1	2	2	LED済			0		
5		男子職員トイレ	40W2灯式吊りパイプ型		2	5	10				10	ランプ交換	4
6			40W2灯式直付け		2	2	4				4	ランプ交換	4
7		女子職員トイレ	20W1灯式ブラケット		1	1	1	機器破損			1	器具交換	3
8			20W2灯式逆富士型		2	1	2				2	ランプ交換	3
9		放送室	40W1灯式逆富士型		2	1	2				2	ランプ交換	4
10			40WタイプLEDベースライト		1	1	1	LED済			0		
11		3-4組	40W2灯式直付け		2	9	18				18	ランプ交換	4
12			40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5
13	3-3組	40W2灯式直付け		2	2	4			●	4	ランプ交換	5	
14		40W1灯式黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4	
15	学習室	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
16		40W1灯式黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4	
17	特別支援学級 肢体	40W2灯式吊りパイプ型		2	3	6			●	6	ランプ交換	5	
18		40W1灯式黒板灯		1	2	2			●	2	ランプ交換	4	
19	知的	40W2灯式吊りパイプ型		2	3	6			●	6	ランプ交換	5	
20		20W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	3	
21	購買部	40W2灯式吊りパイプ型		2	2	4				4	ランプ交換	4	
22	男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	5		LED済対象外			0			
23	女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	7		LED済対象外			0			
24	調理室	40W2灯式吊りパイプ型		2	12	24			●	24	ランプ交換	5	
25		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
26	配膳室	40W2灯式直付け		2	3	6				6	ランプ交換	4	
27		40W2灯式逆富士型		2	2	4				4	ランプ交換	4	
28	昇降口	40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
29		40W1灯式逆富士型		1	8	8				8	ランプ交換	4	
30	木工室	40W2灯式吊りパイプ型		2	16	32			●	32	ランプ交換	5	
31		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
32	金工室	40W2灯式直付け		2	3	6				6	ランプ交換	4	
33		20W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	3	
34	学習室1	40W2灯式吊りパイプ型		2	13	26			●	26	ランプ交換	5	
35		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
36	男子トイレ	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
37		40W1灯式黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
38	女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	5		LED済対象外			0			
39	3-1組	40W2灯式吊りパイプ型		2	4	8			●	8	ランプ交換	5	
40	3-2組	40W2灯式直付け		2	2	4			●	4	ランプ交換	5	
41		40W1灯式黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4	
42	中会議室	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
43		40W1灯式黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
44	カウンセラー室	40W2灯式逆富士型		2	3	6				6	ランプ交換	4	
45		印刷室	40W2灯式直付け		2	1	2			2	ランプ交換	4	
46	更衣室	40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
47	小会議室	40W2灯式直付け		2	3	6			●	6	ランプ交換	5	
48	校長室	40W3灯式埋込型	D330mm	3	3	9				9	ランプ交換	4	
49	玄関前更衣室	20W1灯式ブラケット		1	1	1				1	器具交換	3	
50		40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	
51	休憩室	40W2灯式逆富士型		2	1	2				2	ランプ交換	4	
52		20W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	3	
53	機械室	40W形LEDベースライト		1	1	1	LED済			1			
54		30W丸形ライト		1	2	2				2	ランプ交換	8	
55	廊下	32W丸形ライト		1	2	2				2	ランプ交換	8	
56		40W1灯式逆富士型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
57	第一理科室	20W2灯式逆富士型		2	23	46				46	ランプ交換	3	
58		40W1灯式トラフ型		1	1	1				1	ランプ交換	4	
59	第二理科室	40W2灯式吊りパイプ型		2	9	18			●	18	ランプ交換	5	
60		40W2灯式直付け		2	1	2				2	ランプ交換	4	
61	PC教室	40W1灯式黒板灯		2	3	6				6	ランプ交換	4	
62		40W2灯式吊りパイプ型		2	9	18			●	18	ランプ交換	5	
63	男子トイレ	40W2灯式直付け		2	1	2				2	ランプ交換	4	
64		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
65	女子トイレ	40W2灯式コンフォート型		2	20	40			●	40	ランプ交換	5	
66		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
67	2-4組	40W2灯式直付け		2	3	6				6	ランプ交換	4	
68		40W2灯式吊りパイプ型		2	4	8			●	8	ランプ交換	5	
69	2-3組	40W2灯式直付け		2	2	4			●	4	ランプ交換	5	
70		40W1灯式黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4	
71	進路室	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
72		40W1灯式黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
73	学習室	40W2灯式吊りパイプ型		2	7	14			●	14	ランプ交換	5	
74		40W1灯式黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
75	書写室	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12				12	ランプ交換	4	
76		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
77	教材室	40W2灯式直付け		2	2	4				4	ランプ交換	4	
78	男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	5		LED済対象外			0			
79	女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	7		LED済対象外			0			
80	被服室	40W2灯式吊りパイプ型		2	13	26			●	26	ランプ交換	5	
81		40W1灯式トラフ型		1	3	3				3	ランプ交換	4	
82	美術室	40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
83		40W2灯式直付け		2	3	6				6	ランプ交換	4	
84	特別支援学級 情緒	40W2灯式吊りパイプ型		2	11	22			●	22	ランプ交換	5	
85		40W2灯式直付け		2	2	4				4	ランプ交換	4	
86	図書室	40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
87		40W2灯式逆富士型		2	3	6			●	6	ランプ交換	5	
88	男子トイレ	40W2灯式逆富士型		2	3	6			●	6	ランプ交換	5	
89		40W2灯式吊りパイプ型		2	15	30			●	30	ランプ交換	5	
90	女子トイレ	40W2灯式直付け		2	3	6				6	ランプ交換	4	
91	男子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	5		LED済対象外			0			
92	女子トイレ	ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm	1	7		LED済対象外			0			
93	2-1組	40W2灯式吊りパイプ型		2	4	8			●	8	ランプ交換	5	
94		40W2灯式直付け		2	2	4			●	4	ランプ交換	5	
95	2-2組	40W1灯式黒板灯		1	1	1			●	1	ランプ交換	4	
96		40W2灯式吊りパイプ型		2	4	8			●	8	ランプ交換	5	
97	学習室	40W2灯式直付け		2	2	4			●	4	ランプ交換	5	
98		40W1灯式黒板灯		1	1	1				1	ランプ交換	4	
99	廊下	40W2灯式吊りパイプ型		2	6	12			●	12	ランプ交換	5	
100		40W1灯式黒板灯		1	2	2				2	ランプ交換	4	
101	20W2灯式逆富士型			2	24	48	内1台破損			48	ランプ交換	3	
102		40W1灯式逆富士型		1	2	2				2	ランプ交換	4	

121	3F	第一音楽室		40W2灯式直付け			2	12	24	●	24	ランプ交換	5
122		準備室		40W2灯式直付け			2	3	6		6	ランプ交換	4
123		第二音楽室		40W2灯式直付け			2	8	16	●	16	ランプ交換	5
124		準備室		40W2灯式直付け			2	3	6		6	ランプ交換	4
125		卓球部室		40W2灯式埋込型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
126				40W2灯式埋込型カバー付き			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
127				40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
128		男子トイレ		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
129		女子トイレ		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
130		1-3組		40W2灯式吊りパイプ型			2	4	8	●	8	ランプ交換	5
131				40W2灯式直付け			2	2	4	●	4	ランプ交換	5
132				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
133		1-2組		40W2灯式吊りパイプ型			2	4	8	●	8	ランプ交換	5
134				40W2灯式直付け			2	2	4	●	4	ランプ交換	5
135				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
136		学習室		40W2灯式吊りパイプ型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
137				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
138		茶道部		スクエアライト 20W×2灯式			2	1	2		2	ランプ交換	3
139				スクエアライト 20W×4灯式			4	7	28		28	ランプ交換	3
140		フレキシスクール		40W2灯式吊りパイプ型			2	7	14		14	ランプ交換	4
141		教材室		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
142		男子トイレ		ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	5		LED済対象外	0		
143		女子トイレ		ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	7		LED済対象外	0		
144		視聴覚室		40W2灯式吊りパイプ型			2	11	22	●	22	ランプ交換	5
145				40W2灯式直付け			2	9	18		18	ランプ交換	4
146		映写室		ダウンライト 60Wランプ	Φ150mm		1	7	7		7	ランプ交換	17
147				40W2灯式直付け			2	2	4		4	ランプ交換	4
148				ダウンライト 60Wランプ	Φ150mm		1	1	1		1	ランプ交換	17
149		美術室		40W2灯式吊りパイプ型			2	10	20	●	20	ランプ交換	5
150				40W2灯式直付け			2	2	4		4	ランプ交換	4
151				40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
152				ダウンライト 60Wランプ	Φ150mm		1	9	9		9	ランプ交換	17
153		準備室		40W2灯式直付け			2	3	6		6	ランプ交換	4
154		特別支援学級 知的		40W2灯式逆富士型			2	3	6	●	6	ランプ交換	5
155		学習室		40W2灯式吊りパイプ型			2	9	18	●	18	ランプ交換	5
156				40W2灯式直付け			2	1	2		2	ランプ交換	4
157				40W1灯式黒板灯			1	2	2		2	ランプ交換	4
158		準備室		40W2灯式直付け			2	1	2		2	ランプ交換	4
159		録音室		40W2灯式直付け			2	2	4		4	ランプ交換	4
160		楽器置場		40W2灯式直付け			2	1	2		2	ランプ交換	4
161		男子トイレ		ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	5		LED済対象外	0		
162		女子トイレ		ダウンライト 人感センサー付き	Φ100mm		1	6		LED済対象外	0		
163		1-1組		40W2灯式吊りパイプ型			2	4	8	●	8	ランプ交換	5
164				40W2灯式直付け			2	2	4	●	4	ランプ交換	5
165				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
166		学習室		40W2灯式吊りパイプ型			2	4	8	●	8	ランプ交換	5
167				40W2灯式直付け			2	2	4	●	4	ランプ交換	5
168				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
169		学習室		40W2灯式吊りパイプ型			2	6	12	●	12	ランプ交換	5
170				40W1灯式黒板灯			1	1	1		1	ランプ交換	4
171		廊下		20W2灯式逆富士型			2	24	48		48	ランプ交換	3
172				40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
173	A階段	木工室側 1F		20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
174			1F-2F踊り場壁	20W2灯式ブラケット 東芝) FB2337			2	1	2		2	ランプ交換	3
175			2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
176			2F-3F踊り場壁	20W2灯式ブラケット 東芝) FB2337			2	1	2		2	ランプ交換	3
177			3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
178			RF (倉庫)	40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
179	B階段	中会議室側 1F		20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
180			2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
181			3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
182			RF (倉庫)	40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
183	C階段	放送室側 1F		20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
184			1F-2F踊り場壁	20W2灯式ブラケット 東芝) FB2337			2	1	2		2	ランプ交換	3
185			2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
186			2F-3F踊り場壁	20W2灯式ブラケット 東芝) FB2337	半透明カバー無し		2	1	2		2	ランプ交換	3
187			3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
188			RF (倉庫)	40W1灯式逆富士型			1	1	1		1	ランプ交換	4
189	D階段	調理室側 1F		20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
190			1F-2F踊り場壁	20W1灯式ブラケット 東芝) FB2337			1	1	1		1	ランプ交換	3
191			2F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
192			2F-3F踊り場壁	20W1灯式ブラケット 東芝) FB2337			1	1	1		1	ランプ交換	3
193			3F	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
194			3F-RF踊り場壁	20W1灯式ブラケット 東芝) FB2337			1	1	1		1	ランプ交換	3
195			RF	20W2灯式逆富士型			2	1	2		2	ランプ交換	3
196	体育館1F	玄関		スクエアライト 丸形ライト30W×1	□460mm		1	2	2		2	ランプ交換	8
197				40W×1			1	2	2		2	ランプ交換	9
198		事務所		40W2灯式逆富士型			2	8	16		16	ランプ交換	4
199		男子トイレ		40W1灯式逆富士型			1	3	3		3	ランプ交換	4
200				20W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	3
201		男性更衣室		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
202		女子トイレ		40W1灯式逆富士型			1	3	3		3	ランプ交換	4
203		女子更衣室		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
204				20W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	3
205		2Fへの通路		20W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	3
206		2F-3F踊り場天井		20W2灯式逆富士型			2	1	2	H:4428mm	2	ランプ交換	3
207		舞台左右袖		40W1灯式逆富士型			1	6	6		6	ランプ交換	4
208		舞台天井		40W2灯式逆富士型			2	24	48	H:6900mm	48	ランプ交換	4
209		倉庫		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
210	体育館2F	通路		20W2灯式逆富士型			2	3	6		6	ランプ交換	3
211		階段		20W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	3
212		柔道部		40W1灯式逆富士型			1	2	2		2	ランプ交換	4
213		倉庫		40W2灯式逆富士型			2	2	4		4	ランプ交換	4
							336	798	1324			1,324	

総数量 14,087