

## 小学校消防用設備等点検業務委託 仕様書

### 1 業務内容

消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。

### 2 点検する施設及び物件

別紙一覧表のとおり。

ただし三輪小学校については三輪幼稚園部分を含む。

### 3 業務委託期間

契約の日より令和8年3月31日までとする。

### 4 点検の立ち会い

点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。

### 5 点検時期及び点検結果報告書の提出

#### ①点検時期

8月、3月の年2回とする。（日程については教育委員会事務局教育総務課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。）

尚、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。

#### ②点検基準及び点検結果報告書の提出

消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は各施設に3部（桜井消防署提出用、教育委員会用、各学校用）提出すること。

#### ③故障、欠陥等については、随時報告すること。

### 6 その他

#### ①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、校長・教頭または防火管理者に提示すること。

#### ②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば教育委員会事務局教育総務課へ連絡すること。

#### ③点検日において、教育委員会事務局教育総務課より立ち会いに行く場合があります。

#### ④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

# 小 学 校 消 防 設 備 一 覧 表

消 防 設 備 施 設 名	消 火 器				屋 内 消 火 栓				自 動 火 災 報 知 設 備										漏 電 火 災 警 報 器	誘 導 灯	誘 導 標 識	非 常 放 送 設 備	救 命 袋 垂 直 式	救 命 袋 斜 降 式	非 常 受 電 源 設 備 用	配 線 点 検		
	粉 末 20 型	粉 末 10 型	粉 末 4 型	機 械 泡 6 型	消 火 水 槽	消 火 ポ ン プ	操 作 盤	消 火 栓	受 信 機 P-1	受 信 機 P-2	発 信 機 P-1	発 信 機 P-2	感 知 器														地 区 音 響 装 置	
													差 空 動 気 式 管 式	ス ボ 動 ッ 式 ト 型	ス ボ 動 ッ 式 ト 型	定 温 ッ 式 ト 型	イ オ 式 ン 化 式	煙 ト 式 光 ス 電 ポ 式 ッ										煙 ト 式 光 ス 電 ポ 式 ッ
桜井小学校 谷957 TEL42-2110		29			1	1	1	9	45L 1		10		4	76	7		22		7		C級 4	32	1式	1		1式	1式	
城島小学校 外山330 TEL42-2344		32			1	1	1	11	20L 1		12		4	76	5		12		12		B級 8	23	1式		1	1式	1式	
安倍小学校 生田578 TEL42-9800		21			1	1	1	7	10L 1		8		1	58	8				8			5				1式	1式	
朝倉小学校 黒崎626 TEL42-2218		31			1	1	1	16	20L 1		16		6	88	4	6			16	1式	B級 4 C級 17	11	1式		4	1式	1式	
大福小学校 大福820 TEL42-3167		31			1	1	1	17	60L 1		17		9	101	15		15		17	1式	B級 6	29	1式	1	1	1式	1式	
初瀬小学校 初瀬1556 TEL47-7157	1	22			1	1	1	11	25L 1		11		1	81	7		6	2	2	1式	B級 6 C級 6	4	1式	2		1式	1式	
三輪小学校 三輪324 TEL42-6063		36			1	2	2	27	10+ 2	60	18		4	135	10		19		10		C級 31	23	1式	3		1式	1式	
織田小学校 芝1177 TEL43-0100		25			1	1	1	9	1		9		9	80	18		11		9	1式	B級 12	10	1式	2		1式	1式	
纏向小学校 東田339 TEL42-6116		20			1	1	1	7	20L 1		7		4	70	4		7		17				1式			3	1式	1式
桜井西小学校 上之庄594-1 TEL43-7830		35			1	1	1	16	25L 1		16		4	104	7	7		1	17	1式	B級 8	36	1式	2		1式	1式	
桜井南小学校 浅古21 TEL42-3373		23	3		1	1	1	11	30L 1		11		9	98	10		44		11	1式	B級 13	18	1式			1式	1式	
合 計	1	305	3		11	12	12	141	12		135		55	967	95	13	136	3	126	6式	B級 57 C級 58	186	10式	11	8	11式	11式	

※配線点検には、屋内消火栓、自動火災報知設備及び誘導灯を含む。 三輪小学校については三輪幼稚園部分を含む。

※各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

