

公立幼稚園消防用設備等点検業務委託 仕様書

1 業務内容

消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。

2 点検する施設及び物件

別紙一覧表のとおり。

3 業務委託期間

契約の日より令和8年3月31日までとする。

4 点検の立ち会い

点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。

5 点検時期及び点検結果報告書の提出

①点検時期

8月、3月の年2回とする。（日程については保育教育課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。）

但し、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。

②点検基準及び点検結果報告書の提出

消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は各施設ごとに2部（桜井消防署提出用、保育教育課用）提出すること。

③故障、欠陥等については、随時報告すること。

6 その他

①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、園長または防火管理者に提示すること。

②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば保育教育課へ連絡すること。

③点検日において、保育教育課より立ち会いに行く場合もあります。

④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

幼稚園消防設備一覽表

| 消防設備施設名 | 消火器 | | | | 屋内消火栓 | | | | 自動火災報知設備 | | | | | | | | | | 漏電火災警報器 | 誘導標識 | 誘導標識 | 非常放送設備 | 救命袋 垂直式 | 救命袋 斜降式 | 非常受電 電源専用 | 配線点 検 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------|------|--------------|--------|------------|------------|--------------|----------|------------|----------|
| | 粉末 20型 | 粉末 10型 | 粉末 4型 | 機械 泡6型 | 消火水 槽 | 消火ポン プ | 操作盤 | 消火栓 | 受信機 P-1 | 受信機 P-2 | 発信機 P-1 | 発信機 P-2 | 感知器 | | | | | | | | | | | | | | 地区音響 装置 | |
| | | | | | | | | | | | | | 差動 管式 | スポン ト型 | 差動 ト型 | 定温 ト型 | イオン 化式 | 煙光 電式 | | | | | | | | | | 煙光 電式 |
| 織田纏向幼稚園 芝1835 TEL43-0240 | | 5 | 1 | | | | | | 5L 1 | | 2 | | | 60 | 1 | | 5 | | 2 | 1式 | B級 2 C級 4 | | | | | | | 1式 |
| 桜井西幼稚園 大福356 TEL42-9107 | | 5 | | | | | 3 | | 5L 1 | | 2 | | | 44 | 4 | | 1 | | 2 | 1式 | C級 2 | | | | | | | 1式 |
| 桜井南幼稚園 河西207 TEL43-2947 | | 7 | | | | | | | 5L 1 | | 3 | | | 49 | 2 | | 1 | | 3 | | C級 3 | | | | | | | 1式 |
| 安倍幼稚園 生田578 TEL42-3608 | | 4 | 1 | | | | | | 5L 1 | | 2 | | | 35 | | | 1 | | 2 | 1式 | | | | | | | | 1式 |
| 合計 | | 21 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 9 | | | 188 | 7 | | 8 | | 9 | 3式 | B級 2 C級 9 | | | | | | | 4式 |