

公立幼稚園消防用設備等点検業務委託 仕様書

1 業務内容

消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。

2 点検する施設及び物件

別紙一覧表のとおり。

3 業務委託期間

契約の日より令和9年3月31日までとする。

4 点検の立ち会い

点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。

5 点検時期及び点検結果報告書の提出

①点検時期

8月、3月の年2回とする。（日程については保育教育課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。）

但し、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。

②点検基準及び点検結果報告書の提出

消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は施設ごとに2部（桜井消防署提出用、保育教育課用）提出すること。

③故障、欠陥等については、随時報告すること。

6 その他

①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、園長または防火管理者に提示すること。

②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば保育教育課へ連絡すること。

③点検日において、保育教育課より立ち会いに行く場合もあります。

④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

幼稚園消防設備一覽表

消防設備施設名	消火器				屋内消火栓				自動火災報知設備										漏電火災警報器	誘導燈	誘導標識	非常放送設備	救命袋 垂直式	救命袋 斜降式	非常電源 設備	配線点 検		
	粉末 20型	粉末 10型	粉末 4型	機械 泡6型	消火水 槽	消火ポン プ	操作盤	消火栓	受信機 P-1	受信機 P-2	発信機 P-1	発信機 P-2	感知器														地区音響 装置	
													差動 管式	スボ ト型	差動 ツト 型	定温 ツト 型	イオ ン化 式	煙光 電式										煙光 電式
織田纏向幼稚園 芝1835 TEL43-0240		5	1						5L 1		2			60	1		5		2	1式	B級 2 C級 4							1式
桜井西幼稚園 大福356 TEL42-9107		5					3		5L 1		2			44	4		1		2	1式	C級 2							1式
安倍幼稚園 生田578 TEL42-3608		4	1						5L 1		2			35			1		2	1式								1式
合計		14	2				3		3		6			139	5		7		6	3式	B級 2 C級 6							3式