| 番号 | 毎日検査項目 | 基準値 | 令和5年度 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | 年間検査予定回数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| | 色度 | 5 度 以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 365 | 水道法施行規則 |
| | 濁度 | 2 度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 365 | 第15条第1項 |
| | 残留塩素(消毒の残留効果) | 0.1 mg/L 以上 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 365 | 第1号による |

| 番号 | 水質基準項目 | 基準値 | 令和5年度 水質検査結果 | | | | | | | | | | | | 年間検査予定回数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 基01 | 一般細菌 | 100 個/mL 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 病原生物の代替指標 |
| 基02 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12 | |
| 基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L 以下 | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 4 | 無機物/重金属 |
| 基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L 以下 | | | | | <0.00005 | | | | | | | | 4 | |
| 基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基08 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L 以下 | | | | | <0.005 | | | | | | | | 4 | |
| 基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L 以下 | | | | | <0.004 | | | | | | | | 4 | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 4 | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | | 0.63 | | | 0.47 | | | 0.46 | | | 0.54 | | 4 | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L 以下 | | | | | 0.09 | | | | | | | | 4 | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | | | | | 0.02 | | | | | | | | 4 | |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L 以下 | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 4 | 一般有機物 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L 以下 | | | | | <0.005 | | | | | | | | 4 | |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下 | | | | | <0.002 | | | | | | | | 4 | |
| 基17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基20 | ベンゼン | 0.01 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | |
| 基21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 | | <0.06 | | | 0.10 | | | 0.11 | | | <0.06 | | 4 | 消毒副生成物 |
| 基22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L 以下 | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 4 | |
| 基23 | クロロホルム | 0.06 mg/L 以下 | | 0.022 | | | 0.033 | | | 0.022 | | | 0.013 | | 4 | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 | | 0.005 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | 0.006 | | 4 | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L 以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.001 | | 4 | |
| 基26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L 以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 4 | |
| 基27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L 以下 | | 0.031 | | | 0.044 | | | 0.031 | | | 0.019 | | 4 | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 | | 0.013 | | | 0.015 | | | 0.014 | | | 0.010 | | 4 | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L 以下 | | 0.007 | | | 0.009 | | | 0.007 | | | 0.005 | | 4 | |
| 基30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L 以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 4 | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L 以下 | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | 4 | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | | | | | 0.039 | | | | | | | | 4 | 着色 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L 以下 | | | | | 0.03 | | | | | | | | 4 | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L 以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | 4 | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | | | | | 0.008 | | | | | | | | 4 | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L 以下 | | | | | 8.6 | | | | | | | | 4 | 味 |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L 以下 | | | | | <0.001 | | | | | | | | 4 | 着色 |
| 基38 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 13.4 | 13.3 | 12.1 | 9.9 | 12.2 | 9.6 | 11.9 | 13.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 12 | 味 |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L 以下 | | | | | 50 | | | | | | | | 4 | |
| 基40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L 以下 | | 105 | | | 92 | | | 98 | | | 112 | | 4 | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L 以下 | | | | | <0.02 | | | | | | | | 4 | 発泡 |
| 基42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | | | <0.000001 | 0.000010 | 0.000010 | <0.000001 | | | | | | | 4 | カビ臭 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | 4 | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L 以下 | | | | | <0.005 | | | | | | | | 4 | 発泡 |
| 基45 | フェノール類 | 0.005 mg/L 以下 | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 4 | 臭気 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3 mg/L 以下 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 12 | 味 |
| 基47 | pH値 | 5.8 - 8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 12 | 基礎的性状 |
| 基48 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | |
| 基49 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | |
| 基50 | 色度 | 5 度 以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | |
| 基51 | 濁度 | 2 度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |