

音羽第一配水池系管末給水栓

番号	毎日検査項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
色度		5度以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	365	水道法施行規則 第15条第1項 第1号による
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
残留塩素(消毒の残留効果)		0.1 mg/L以上	0.31	0.20	0.25	0.26	0.40	0.37	0.43	0.40	0.38	0.45	0.43	0.37	365	
番号	水質基準項目	基準値	令和4年度 水質検査結果												年間検査予定回数	区分
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基01	一般細菌	100個/mL以下													12	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	不検出													12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													1	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													1	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下													1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													1	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L以下													4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													4	無機物/重金属
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													1	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下													1	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													1	
基16	シース-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/L以下													1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													1	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下													1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下													4	一般有機物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下													4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下													4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下													4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下													4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下													4	
基27	総リハロメタン	0.1 mg/L以下													4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下													4	
基29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下													4	
基30	プロモホルム	0.09 mg/L以下													4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下													4	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													1	消毒副生成物
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													1	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													1	
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													1	
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下													12	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下													1	
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下													4	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													1	
基42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下													4	着色
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下													4	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													1	
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下													1	
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下													12	
基47	pH値	5.8 - 8.6													12	基礎的性状
基48	味	異常でない													12	
基49	臭気	異常でない													12	
基50	色度	5度以下													12	
基51	濁度	2度以下													12	

同系列である14.音羽第2配水池系統の水質検査結果を参照してください。