

分析建材リスト

(園舎棟)

No.	場所(抜粋)	位置(抜粋)	建材種類	分析結果	レベル
1	外部	外壁	モルタル下地リシン吹付	無	仕上塗材
2	外部	外壁	タイル貼(下地含む)	無	3
3	外部	屋根	カラーベストコロニアル	有	3
4	外部	屋根	アスファルトルーフィング	無	3
5	外部	軒裏	フレキシブルボードリシン吹付	有	3
6	テラス	床	モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)ピンク	無	3
7	テラス	床	モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼り(ノンスリップ)緑	無	3
8	外部	建具まわり	コーキング	無	3
9	玄関	床	108角磁器クリンカータイル(下地含)	無	3
10	医務室	天井	PB底目貼	無	3
11	洗濯室	壁	75角 半磁器タイル貼(下地含む)	無	3
12	医務室	床	防水モルタル下地Pタイル	無	3
13	物入2	壁	モルタル金コテ押エ 目地切	無	3
14	物入2	天井	PB底目貼(EP塗)	無	3
15	保育室2	床	防水モルタル下地長尺塩ビシート	無	3
16	保育室3～6	床	防水モルタル下地長尺塩ビシート	無	3
17	東側WC	床	防水モルタル下地モザイクタイル	無	3
18	東側WC	壁	75角 半磁器タイル貼(下地含む)	無	3
19	西側WC	腰	100角 半磁器タイル貼(下地含む)	無	3

(遊戯棟)

20	外部	屋根	アスファルトルーフィング	無	3
21	外部	外壁	モルタル下地リシン吹付	無	仕上塗材
22	外部	建具まわり	コーキング	無	3
23	外部	屋根	木毛板EP仕上	無	3
24	ポンプ室	屋根	スレート	有	3
25	ポンプ室	配管フランジ	配管パッキン	無	3
26	ポンプ室	配管エルボ	保温材	有	2
27	遊戯室	床	ブナモザイクパーケット貼	無	3
28	遊戯室	床	長尺塩ビシート	無	3
29	遊戯室	壁	ラワン合板下地ビニールクロス貼	無	3
30	プール	外壁	モルタル下地リシン吹付	無	仕上塗材
31	プール	プールサイド床	モルタル下地長尺塩ビシート	無	3

(その他)

32	渡り廊下	屋根	アスファルトルーフィング	無	3
33	飼育小屋	屋根	アスファルトルーフィング	無	3
34	飼育小屋	屋根	アスファルトシングル	無	3
35	外部	遊具	仕上塗材	無	仕上塗材
36	外部	塀	仕上塗材	無	仕上塗材

(園舎棟追加分)

37	保育室2	壁	ケイ酸カルシウム板	無	3
----	------	---	-----------	---	---

合計37検体